



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W KOŚCIERZYNIE**

Kościerzyna, dnia 23.11.2023r.

SHK.9022.1.526.2023.AR

**OCENA O JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
NR 239/HK/23**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. 2023r., poz. 338 ze zm.), art. 12 ust 1, 4 i 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537 ze zm.) oraz §21 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie po rozpatrzeniu wyników badań laboratoryjnych próbek wody z wodociągu **zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Łubianie zaopatrującego w wodę miejscowości Łubiana, Korne, Grzybowo, Grzybowski Młyn, Sycowa Huta, Rybaki, Lizaki, Szarlota, Rotembark, Juszki, Sarnowy, Stawiska**

- częściowe sprawozdanie z badań nr 1348A/521/23 z dnia 23.11.2023 r., próba wody pobrana w dniu 21.11.2023r. z kurka czerpalnego przy zlewozmywaku w kuchni, budynek Zespołu Kształcenia w Łubianie

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

**stwierdza:**

- 1. brak przydatności** wody do spożycia przez ludzi **z budynku Zespołu Kształcenia w Łubianie przy ul. Szkolnej 1 zaopatrywanego z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Łubianie**
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

**UZASADNIENIE**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:

na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Łubianie zaopatrującego w wodę miejscowości Łubiana, Korne, Grzybowo, Grzybowski Młyn, Sycowa Huta, Rybaki, Lizaki, Szarlota, Rotembark, Juszki, Sarnowy, Stawiska występuje skażenie bakteriologiczne w wodzie w próbce wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego z kurka czerpalnego w budynku Zespołu Kształcenia w Łubianie przy ul. Szkolnej 1

1. częściowe sprawozdanie z badań nr 1348A/521/23 z dnia 23.11.2023 r., próba wody pobrana w dniu 21.11.2023r. z kurka czerpalnego przy zlewozmywaku w kuchni, budynek Zespołu Kształcenia w Łubianie :

- **Enterokoki 2jtk/100ml,**

Badanie w którym stwierdzono naruszenie wymagań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294) ujęto w ww. sprawozdaniu.

Obecność stwierdzonych bakterii w wodzie stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i może być przyczyną powstawania i szerzenia się chorób zakaźnych oraz chorób przewodu pokarmowego wśród konsumentów. Wykrycie Paciorkowców kałowych (Enterokoki) w wodzie świadczy o kontakcie wody pitnej z zanieczyszczeniami pochodzenia kałowego. Ponadto Enterokoki mogą wywoływać między innymi przewlekłe oraz nawrotowe zakażenia dróg moczowych, w tym pęcherza moczowego, nerek i gruczołu krokowego, a także zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych czy zapalenie płuc.

W związku z wystąpieniem skażenia bakteriologicznego w wodzie na ww. wodociągu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie wydał decyzję administracyjną w dniu 23.11.2023r. SHK.9022.1.526.2023.AR nakazującą Zakładowi Komunalnemu Gminy Kościerzyna, Stare Nadleśnictwo 5, 83-400 Kościerzyna podjęcie działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Łubianie zaopatrującego w wodę miejscowości Łubiana, Korne, Grzybowo, Grzybowski Młyn, Sycowa Huta, Rybaki, Lizaki, Szarlota, Rotembark, Juszki, Samowy, Stawiska pod względem mikrobiologicznym do wartości wymaganych w załączniku nr 1 A tabela 1 i 1 C tabela 1 określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) do dnia 30.11.2023 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie wydał ocenę o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z budynku Zespołu Kształcenia w Łubianie przy ul. Szkolnej 1 zaopatrywanego z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Łubianie celem powiadomienia właściciela urządzenia i konsumentów.

W dniu 23.11.2023 r. pobrano próbki wody do badań ze wszystkich punktów monitoringowych celem zweryfikowania dokładnego miejsca skażenia sieci wodociągowej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie wydał w dniu 23.11.2023 r. Komunikat Nr 11/2023 o stwierdzeniu braku przydatności wody do spożycia z budynku Zespołu Kształcenia w Łubianie przy ul. Szkolnej 1 zaopatrywanego z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Łubianie oraz komunikat nr 12/2023 z dnia 23.11.2023r. dla konsumentów wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Łubianie.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Kościerzynie

Grażyna Greinke

**Otrzymują (za potwierdzeniem odbioru):**

1. Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna, Stare Nadleśnictwo 5, 83-400 Kościerzyna

**Do wiadomości:**

1. Wójt Gminy Kościerzyna - ePUAP
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościerzynie - ePUAP
3. a/a.