



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W STRZELCACH OPOLSKICH**

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 20, 47-100 Strzelce Opolskie
sekr. tel. 77 44 00 313, fax 77 44 00 323
e-mail: psse.strzelceopolskie@pis.gov.pl

HK.43261.3.12.2019.MR

Strzelce Opolskie, 5/1 stycznia 2020 r.

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

z wodociągu lokalnego DPS Zawadzkie
na dzień 31 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 59), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1437 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 3, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294),

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich
stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi
pochodzącej z wodociągu lokalnego DPS Zawadzkie.**

Okresowa ocena jakości wody sporządzona została na podstawie analizy sprawozdań z przeprowadzonych badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich oraz kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelktualnie prowadzony przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich, ul. Czarna 2, 47-120 Zawadzkie.

Badania próbek wody były wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru przyjętym na 2019 r. i obejmowały oznaczenia mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne.

Woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) – z wyłączeniem parametru żelaza. W związku ze stwierdzeniem przekroczenia parametru żelaza w wodociągu lokalnym DPS Zawadzkie wydano trzy decyzje finansowe oraz decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu lokalnego DPS Zawadzkie oraz nakazującą Domowi Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelktualnie prowadzony przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich:

1. doprowadzić jakość wody w ww. sieci wodociągowej do wymagań fizykochemicznych określonych w załączniku nr 1 w części C „Parametry wskaźnikowe” – Tabela 2. Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294);
2. potwierdzić wykonanie działań naprawczych pozytywnymi wynikami badań wody wykonanymi przez akredytowane w tym zakresie laboratorium;

niepodlega

3. nie przekraczać wartości 500 µg/l dla parametru manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Termin wykonania pkt.1 i 2 ustalono na dzień 31 stycznia 2020 r.

W ostatnich badaniach próbek wody z dnia 2 września 2019 r. oraz 21 października 2019 r. żelazo utrzymywało się poziomie do 194 µg/l. Dopuszczalna wartość wynikająca z ww. rozporządzenia dla tego pierwiastka to 200 µg/l. Zawartość żelaza w wodzie z ujęcia w DPS Zawadzkie charakteryzuje się dużą zmiennością w ciągu roku.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Strzelcach Opolskich
mgr Katarzyna Kamoza

Otrzymują:

1. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci
i Młodzieży oraz Osób Dorosłych
Niepełnosprawnych Intelktualnie
prowadzony przez Zgromadzenie
Braci Szkół Chrześcijańskich
ul. Czarna 2
47-120 Zawadzkie
2. A/a.

WYŚLANO
2020-01-31
podpis.....

Sporządziła:
Martyna Rulik
Oddział Higieny Komunalnej
Tel.: 77 44 00 325