



Rodrysin, 06-06-2022

Znak sprawy: SA.270.5.2022

### Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania pod nazwą „Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby pokrycia zapotrzebowania energetycznego budynku biurowego Nadleśnictwa Poddębice”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00178647/01 z dnia 2022-05-26

Zgodnie z art. 286 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25), zwanej dalej „PZP”, Zamawiający zmienia treść SWZ.

Zamawiający zmienia treść SWZ ze względu na omyłkę pisarską i tym samym zmianę brzmienia zapisu odnoszącego się do daty produkcji modułów PV, inwerterów/falowników, zawartą w załączniku nr 3 do SWZ – Projekt wraz z załącznikami – STWiOR rozdział 2.5.6. Moduły fotowoltaiczne.

Zgodnie z art. 286 ust. 7 PZP Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-4088698f-d5a3-11ec-9a86-f6f4c648a056> informację o zmianie treści SWZ.

W załączniku nr 3 do SWZ – Projekt wraz z załącznikami – STWiOR rozdział 2.5.6. Moduły fotowoltaiczne Zamawiający wprowadza następującą zmianę:

**Jest:**

*Panele powinny być jednego typu, wyprodukowane nie wcześniej niż 1 rok przed montażem i posiadać indywidualne karty charakterystyki prądowo napięciowej (...)*

**Winno być:**

*Panele powinny być jednego typu, wyprodukowane w roku 2022 i posiadać indywidualne karty charakterystyki prądowo napięciowej (...)*

Brzmienie dokonanej zmiany wynika wprost z zapisów rozdziału III, punkt 3 SWZ.

**Zamawiający stwierdza, że zmiana treści SWZ nie jest istotna dla sporządzenia oferty i nie wymaga od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, dlatego Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.**

Zgodnie z art. 513 pkt 1 PZP Wykonawcy przysługuje prawo do odwołania. Przy czym odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art. 514 ust. 1 PZP. Odwołujący jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, zgodnie z art. 514 ust. 2 i 3 PZP.



Jako że informacja o zmianie treści SWZ została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania, to termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz przesłania kopii odwołania do Zamawiającego upływa po 5 dniach od przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 2 lit. a PZP.

Z poważaniem

Robert Krokowski

Nadleśniczy  
Nadleśnictwa Poddębice

/podpisano elektronicznie/