

Szczecin, dnia 05 lutego 2018 r.

Państwowy Inspektor Sanitarny MSWiA
na obszarze województwa zachodniopomorskiego
71-210 Szczecin ul. Żołnierska 4
tel. 601-861-788

Znak sprawy: ZPM.5200.9.2018.JB

PROTOKÓŁ
kontroli sanitarnej tematycznej

przeprowadzonej w dniu 05 lutego 2018 r.

w godz. od 10⁰⁰ do 13⁰⁰

przez: Joanna Borowska starszy asystent PIS MSWiA na obszarze województwa zachodniopomorskiego (nr upoważnienia 144)

/stanowisko oraz nazwisko i imię kontrolera przeprowadzającego kontrolę oraz numer upoważnienia/

Podstawa prawna kontroli: art. 20 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej /tj. Dz. U. 2017 r. poz.1261/, art. 67 i 68 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257/.

Obiekt jest własnością (w stałym zarządzie): Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

/podać kto jest właścicielem lub zarządcą całego obiektu – kompleksu/

1. Kontrolą objęto:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej

ul. Firlika 9/14

70-637 Szczecin

/pełna nazwa i adres kontrolowanej jednostki lub komórki organizacyjnej tej jednostki/

2. Kontrolę przeprowadzono w obecności –

Pan Dariusz Kempisty - kierownik sekcji ds. kwatermistrzowskich (świadek kontroli)

3. Zakres przeprowadzonej kontroli obejmował^{1/}:

Wybrane zagadnienia z higieny pracy: stan sanitarno-techniczny pomieszczeń służby/pracy, zapewnienie systemu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy, ocena ryzyka zawodowego, ocena zgodności środków ochrony zbiorowej i indywidualnej z wymogami dostępnych stanowiskowych instrukcji bhp i inną dokumentacją.

^{1/} rodzaj kontrolowanej problematyki (np. higiena lub wybrane zagadnienie w ramach higieny)

4. W trakcie przeprowadzonej kontroli sanitarnej stwierdzono następujący stan faktyczny:

4.1. Stan sanitarno-techniczny pomieszczeń służby/pracy:

- Skontrolowano pomieszczenia pracy/służby, higieniczno-sanitarne. Stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń od ostatniej kontroli nie uległ zmianie. Zachowana dotychczasowa lokalizacja i układ funkcjonalny pomieszczeń.
- Odnowiono powłoki malarskie w pomieszczeniach biurowych nr 207, 216, 217, 2018 zlokalizowanych na II piętrze budynku.
- W celu poprawy warunków sanitarno-technicznych w budynku KW PSP w Szczecinie, PIS MSWiA wydał decyzję administracyjną nr 58/17 z dnia 30 maja 2017 r. nakazującą doprowadzić do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami

powierzchnie ścian w pomieszczeniach pracy, pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz w ciągach komunikacyjnych. Określono dwa terminy realizacji do dnia 31 grudnia 2018 r. oraz do dnia 31 grudnia 2019 r.

- Utrzymaniem czystości w obiekcie zajmuje się firma zewnętrzna: FHU THOMAS ul. Lubieszewska 34, 72-006 Szczecin-Mierzyn, która zapewnia środki ochrony osobistej w postaci: mydło w płynie, papier toaletowy oraz ręczniki jednorazowego użytku do osuszania rąk. Pomieszczenia oraz wyposażenie utrzymane czysto.

4.2. Zapewnienie sytemu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki udzielania pierwszej pomocy:

- Pracownikom oraz funkcjonariuszom zapewniono system pierwszej pomocy poprzez zapewnienie apteczek pierwszej pomocy, z właściwym wyposażeniem, określonym przez lekarza profilaktyka, ponadto zapewniono przenośny defibrylator. Wywieszono instrukcje udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku; wywieszono wykazy pracowników przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

4.3. Ocena ryzyka zawodowego:

- Pracodawca dokonał i udokumentował ocenę ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy, pracowników cywilnych i funkcjonariuszy. Przedstawiona dokumentacja uwzględnia zagrożenia oddziaływania czynników szkodliwych m.in. czynników biologicznych z grupy 2 i 3. Pracownicy/funkcjonariusze zostali zapoznani z oceną ryzyka, poinformowani o zagrożeniach występujących na stanowiskach pracy oraz z zasadami ochrony przed tymi zagrożeniami. Sporządzono imienne listy z własnoręcznym podpisem pracowników. Przedłożono wykaz i klasyfikację czynników biologicznych, rejestry pracowników oraz rejestry prac, na których występuje narażenie na czynniki biologiczne gr. 2. W zakresie narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne pracownika z powierzonymi obowiązkami archiwisty; pracodawca uwzględnił w skierowaniu narażenie na alergizujący szkodliwy czynnik biologiczny (*Aspergillus fumigatus*).

4.4. Dostępność instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy:

- a) Pracownikom udostępniono aktualne instrukcje bhp:
 - Udzielania I pomocy
 - Obsługi urządzeń biurowych

4.5. Ocena zgodności środków ochrony zbiorowej i indywidualnej z wymogami dostępnych stanowiskowych instrukcji bhp i inną dokumentacją:

Na podstawie ogólnych przepisów bhp, pracodawca jest obowiązany stosować metody ochrony swoich pracowników przed różnymi zagrożeniami, tym samym zapewniając bezpieczną organizację pracy. Do podstawowych elementów ochrony zbiorowej zaliczamy:

1. Oświetlenie - w pomieszczeniach pracy/służby oświetlenie naturalne i elektryczne. Światło dzienne – okna PCV otwierane poziomo, z możliwością uchylania z poziomu podłogi, szyby w oknach czyste. Pomieszczenia (stanowiska pracy) zabezpieczone przed nadmiernym operowaniem promieni słonecznych poprzez montaż rolet w oknach. Oświetlenie elektryczne – stanowi wielopunktowe oświetlenie jarzeniowe. Stan techniczny oświetlenia zachowany.

2. Wentylacja i klimatyzacja - pomieszczenia administracyjno-biurowe oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne objęte są wentylacją grawitacyjną. Ponadto wymiana powietrza odbywa się poprzez otwieranie i uchylanie okien. W pomieszczeniach administracyjno-biurowych zapewniono klimatyzatory, które są stosowane w okresie letnim, w celu obniżenia temperatury powietrza w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie. W pomieszczeniu, w którym znajduje się urządzenie do powielania zapewniono wentylację mechaniczną (nawiewną).
 - Przeglądem oraz czyszczeniem klimatyzacji zajmuje się firma: Synergy Magdalena Majka ul. Dzierżonia 39, 71-792 Szczecin. Ostatni serwis instalacji klimatyzacji wykonywany był w dniach 18-20 grudnia 2017 r.
 - Przegląd kontroli stanu technicznego przewodów kominowych spalinowych i wentylacyjnych w budynku wykonywany był w dniu 07.03.2017 r. nr protokołu 08/AJ/|||/17 przez: Zakład Usług Kominarskich Adam Jaczmiński ul. Boh. Warszawy 112, 70-371 Szczecin. Przewody kominowe nadają się do dalszej eksploatacji. Termin następnej kontroli marzec 2018 r.
3. Instalacja odgromowa – budynek KW PSP W Szczecinie jest wyposażony w instalację odgromową, która umożliwia wykonywanie pracy w czasie burz i ulew.
4. W budynku zapewniono odpowiednie warunki ewakuacji, umożliwiające szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowane do liczby osób przebywających w obiekcie. Umieszczono znaki bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.

Zapewnienie środków ochrony indywidualnej:

- Przydział środków ochrony indywidualnej dla funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie następuje zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2009 Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie należności przedmiotów odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej oraz ekwipunku osobistego dla strażaka w służbie stałej i przygotowawczej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. Funkcjonariusze KW PSP (w zależności od zajmowanego stanowiska) otrzymują: sprzęt ochrony głowy, środki ochrony twarzy i oczu, sprzęt ochronny układu oddechowego, środki ochrony kończyn górnych, środki ochrony kończyn dolnych, odzież ochronną.
- Dla osoby zatrudnionej na stanowisku archiwista zapewniono środki ochrony indywidualnej w postaci: rękawiczki jednorazowe, fartuch ochronny, półmaski filtrujące oraz środek od dezynfekcji rąk.

5. Stwierdzono następujące nieprawidłowości, które stanowią naruszenie niżej wymienionych przepisów^{2/}: nie dotyczy

6. Zarządzający (a)^{3/} : podał(a) następujące wyjaśnienia/uwagi, możliwości i termin usunięcia nieprawidłowości 4/: nie dotyczy

7. Stwierdzone nieprawidłowości należy usunąć w terminie: nie dotyczy

8. Próbkę - /nie/ pobrano^{5/}: protokół pobrania próbek.

9. Odpowiedzialnym za stan sanitarno-higieniczny jest: Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

10. Protokół został odczytany w obecności wszystkich osób biorących udział w czynnościach urzędowych

11. Podpisy:

1. Zarządzającego -
2. osób upoważnionych
3. świadków kontroli^{6/}

Zachodniopomorski
Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. Jacek Staśkiewicz

^{3/} może być wpisana osoba upoważniona (upoważnienie winno zawierać jego zakres, być aktualne, wystawione przez osobę zarządzającą). Kserokopię upoważnienia należy dołączyć do dokumentacji

^{4/} w pkt. 6 można zawrzeć również zastrzeżenie co do treści protokołu,

^{5/} niepotrzebne skreślić,

^{6/} osoby wymienione w pkt. 2.

12. Odmowa podpisu osób wymienionych w pkt. 11^{7/} z powodu nie dotyczy

7/ wpisuje osoba wymieniona w punkcie 11

13. Wyjaśnienia kontrolera dotyczące przyczyn braku podpisu osoby określonej w pkt. 11 i 12. Nie dotyczy

14. Dane zawarte w niniejszym protokole stanowią informację publiczną i mogą podlegać udostępnieniu na zasadach określonych ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Starszy Asystent
Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA
/pieczęć, stanowisko, imię i nazwisko kontrolera sporządzającego protokół/
niepotrzebne skreślić
Joanna BOROWSKA

Nr ZPM.5200.9.2018.JB

Szczecin, dnia 05 lutego 2018 r.

POTWIERDZENIE ODBIORU

Protokół kontroli sanitarnej nr ZPM.5200.9.2018.JB przeprowadzonej w dniu 05 lutego 2018 r.

Otrzymałem(am) dnia 08.02.2018 r.

Zachodniopomorski
Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. Jacek Staśkiewicz

Pouczenie: Zarządzający w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego. Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego obiektu w czasie i miejscu trwania kontroli

Protokół sprawdzono pod względem formalnym po dokonaniu czynności kontrolnych i zatwierdzono/nie zatwierdzono stan faktyczny na egzemplarzu protokołu właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA na obszarze województwa.

(data i podpis inspektora)