



HK.6010.39.2021

Przysucha 14.04.2021r.

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie art. 1 i art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) i art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2020 poz. 2028)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole z poboru próbki wody Nr HK.6001.25.2021 z dnia 22.02.2021r. oraz pozyskanych sprawozdań z badań próbki wody do spożycia: Nr 254/S z dnia 03.03.2021r., Nr OL-LBW.6211.143/z.2021 z dnia 12.03.2021r., Nr HKL.00654/2021 z dnia 04.03.2021r. oraz Nr BP/SP/588/P/2021 z dnia 03.03.2021r. wykonanej zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Skrzyńsko o produkcji wody poniżej 100 m³/dobę
zarządzanego przez PGKiM Sp. z o.o.; ul. Targowa 52; 26-400 Przysucha.**

Uzasadnienie

W ramach kontroli wewnętrznej pobrano w dniach 22.02.2021r. próbkę wody w następującym punkcie monitoringowym:

1. Dwór „Zbożenna” - kran w kuchni Zbożenna 22; gm. Przysucha.

Na podstawie sprawozdań z badań próbki wody do spożycia stwierdzono, że parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne wykonane zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6, spełniają wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu wydania nowej oceny.

Ocenę jakości wody dla urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Skrzyńsku wydano w celu poinformowania konsumentów o jakości wody.



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w PRZYSUSZE**

mgr inż. Jolanta Wilk

Otrzymuje:

1. PGKiM Sp. z o.o.; ul. Targowa 52; 26-400 Przysucha.
2. A/a.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha, Pl. Kolberga 11, 26-400 Przysucha.
2. Strona internetowa: www.gov.pl/web/psse-przysucha

niepodlega

EWIDENCJA