

Komunikat z dnia 11.04.2024 r.
w sprawie pogorszenia się jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie
informuje, że w próbach wody przeznaczonej do spożycia,

pochodzącej z wodociągu w Bolesławcu

(zaopatrującego miejscowości: Bolesławiec, Chotyńin, Podbolesławiec,
część Kol. Bolesławiec-Chróstcin),

pobranej do badań laboratoryjnych w dniu 08.04.2024 r.,
w ramach sprawdzenia wykonania działań naprawczych,
stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego.

Woda nadaje się warunkowo do spożycia po uprzednim przegotowaniu.

Wodę przed użyciem do spożycia, przygotowywania napojów, sporządzania potraw,
mycia owoców i warzyw, mycia zębów, kąpieli noworodków i niemowląt, należy
podać przegotowaniu.


Wodę doprowadzić do wrzenia i gotować przez co najmniej 2 minuty.

Woda z kranu nadaje się na potrzeby gospodarcze.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

W związku z powyższym producenta ww. wody zobowiązano do
wdrożenia działań naprawczych na tym wodociągu.

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na
stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Wieruszowie

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wieruszowie**

mgr inż. Karolina Krawczyk-Borowiec