



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W PROSZOWICACH**

Proszowice, dnia 11.12.2022 r.

**KOMUNIKAT nr 4/2022**

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach  
o stwierdzeniu braku przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej  
z wodociągu publicznego Zielona zaopatrującego w wodę część miejscowości  
gminy Koniusza: Zielona, Biórków Wielki, Biórków Mały, Wronin, Wroniec,  
Glewiec, Glew, Szarbia, Czernichów, Wąsów, Karwin.**

W dniu 01.12.2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach wydał decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi pod względem mikrobiologicznym z wodociągu publicznego Zielona, zaopatrującego w wodę część miejscowości gminy Koniusza, ze względu na przekroczenia parametru wskaźnikowego mikrobiologicznego.

Próbkę wody pobrano w punktach zgodności: Przedszkole Samorządowe Wierzbno (obecnie Żłobek Samorządowy).

W badanej próbce wody stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego tj.:  
- stwierdzono przekroczenie liczby bakterii grupy coli – 11 jtk/100 ml, przy jednoczesnym wykluczeniu liczby bakterii *Escherichia coli* oraz liczby enterokoków kałowych.

Woda z przedmiotowego wodociągu może być używana do celów gospodarczo-sanitarnych takich jak: splukiwanie toalet, sprzątanie pomieszczeń w domostwach, podlewanie kwiatów, działania naprawcze i działania p/pożarowe.



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Proszowicach  
*Bandola*  
mgr inż. Katarzyna Bandola

Administrator wodociągu został zobowiązany do poinformowania korzystających z wody z przedmiotowego wodociągu o braku przydatności do spożycia oraz do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia przekroczonego parametru wody z ujęcia wodociągu publicznego Proszowice do wartości określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.