

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BIELSKU-BIAŁEJ

ul. Broniewskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała

tel.: 33 816-00-12, fax: 33 812-57-63

email: ppis@psse.bielsko.pl www.psse.bielsko.pl

ONS-HKiŚ.4360.2.2019

Bielsko-Biała, 01.03.2019

L. dz. 2247.2019

Wójt Gminy

Bestwina

Obszarowa ocena jakości wody dla gminy Bestwina

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59) i § 20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), po rozpatrzeniu ocen okresowych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia za 2018r.

1. Wykaz producentów wody.

Producentem wody dla gminy Bestwina jest Przedsiębiorstwo Komunalne „Kombest” w Kaniowie.

F.P.H. Hybro Sp. z o.o. Katowice ul. Pstrągowa 8 prowadzące działalność gospodarczą na terenie gminy Bestwina.

2. Produkcja wody i sposób uzdatniania.

Przedsiębiorstwo Komunalne „Kombest” dostarcza na teren gminy Bestwina średnio 1 800 m³/d. Stosowana jest filtracja, koagulacja i dezynfekcja końcowa chemiczna.

F.P.H. Hybro Sp. z o.o. oddział Kaniów ul. Młyńska 18a prowadzące działalność gospodarczą wykorzystujące wodę pochodzącą z własnego indywidualnego ujęcia wody, produkuje średnio 180 m³/d. W procesie uzdatniania stosowana jest dezynfekcja końcowa podchlorynem sodu.

3. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę.

Na terenie gminy Bestwina liczba ludności zaopatrywanej w wodę wodociągową wynosi szacunkowo 10 000 osób.

4. Jakość wody.

Do oceny jakości wody wykorzystywano wyniki próbek pobieranych i badanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, a także wyniki uzyskane przez producentów wody w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej. Wyniki badań laboratoryjnych, za wyjątkiem:

- próbki wody pobranej na SUW ul. Młyńska 20 w Kaniowie,
- próbki wody pobranej w sklepie Lewiatan ul. Witosa 14b w Bestwince,

wykazały stan jakości odpowiadający wymogom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

5. Przekroczenia dopuszczalnych parametrów jakości wody.

- W próbce wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z SUW ul. Młyńska 20 w Kaniowie, pobranej w dniu 14.02.2018 r. stwierdzono ponadnormatywną wartość manganu.
- W próbce wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej ze sklepu Lewiatan ul. Witosa 14b w Bestwince, pobranej w dniu 14.02.2018 r. stwierdzono ponadnormatywną wartość manganu.

W związku z tym, że stwierdzone przekroczenia wyżej wymienionych parametrów były minimalne, miały charakter incydentalny i wystąpiły tylko lokalnie a badania przeprowadzone po podjętych działaniach naprawczych wykazały jakość wody zgodną z wymogami obowiązującego rozporządzenia, uznano wodę dostarczaną na teren gminy Bestwina za bezpieczną i nie wpływającą negatywnie na zdrowie konsumentów.

6. Zgłoszenie reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

W roku 2018 nie odnotowano zgłoszeń mieszkańców gminy dotyczących reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

7. Prowadzone postępowania administracyjne i działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

Stwierdzenie przekroczeń w/w parametrów w wodzie pobranej na SUW ul. Młyńska 20 w Kaniowie oraz w sklepie Lewiatan ul. Witosa 14b w Bestwince było powodem wszczęcia postępowania administracyjnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej. Podjęte działania naprawcze przez zarządcę ujęcia

doprowadziły do przywrócenia jakości wody do wymogów obowiązującego rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej, po analizie sprawozdań z badań wody wykonanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przedsiębiorstwa wodociągowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą w 2018 roku, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi dla gminy Bestwina, z zastrzeżeniem czasowej nieprzydatności do spożycia wody na SUW ul. Młyńska 20 w Kaniowie oraz w sklepie Lewiatan ul. Witosa 14b w Bestwinie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Bielsku-Białej

dr n. med. Jarosław Rutkiewicz

Otrzymują:
1. Urząd Gminy w Bestwinie; 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111,
② ONS-HKiŚ - a/a

SPSUTdC
Melcia Figue