



# Standard wyposażenia kontenera pożarniczego

## Kontener węzowy typu **KW**

Załącznik nr 9 do „Wytycznych standaryzacji pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej” z dnia 14.04.2011 r.

Zatwierdzono do stosowania

KOMENDANT GŁÓWNY  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
z up.

*nadbryg. Marek Kowalski*  
Zastępca Komendanta Głównego

Warszawa, 02 lipca 2012 r.

## 1. Wstęp.

Poniższy standard wyposażenia stanowi wykaz wymaganego wyposażenia kontenera węzowego, wyposażonego w węże tłoczne do budowy długich linii zasilających.

Dopuszcza się również, ze względu na specyficzne zagrożenia, występujące na obszarze chronionym jednostki użytkującej, wyposażenie kontenera w dodatkowy sprzęt. Doposażenie kontenera może się odbyć w ramach przewidzianej rezerwy masy na dodatkowe obciążenie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ergonomii rozmieszczania wyposażenia określonych w stosownych przepisach i normach.

## 2. Klasyfikacja i oznaczenie kontenera.

Kontener musi spełniać wymagania przepisów krajowych dla kontenerów pożarniczych (Dz. U Nr 85 z 2010 r., poz. 553, Załącznik pkt. 4.3.4.4). Kontenera nie klasyfikuje się wg normy PN-EN 1846-1.

Do celów wewnętrznych PSP kontener oznacza się:  
(Przyjęty w tekście skrót „PSP” oznacza Państwową Straż Pożarną)

KW

## 3. Wyposażenie samochodu.

Podany asortyment i ilości należy traktować, jako minimalne chyba, że w tabeli podano inaczej. Jeżeli w tabeli nie podano ilości – chodzi o 1 sztukę lub 1 komplet.

UWAGA - Do pozycji oznaczonych \* (gwiazdką) pod tabelami podano uwagi z numerem pozycji, do której się odnoszą.

Wyposażenie ratownicze:

L.p.	Nazwa wyposażenia	J.m.	Ilość, wielkość, typ
1.	2.	3.	4.
<b>Grupa 1 - wyposażenie indywidualne i środki ochrony indywidualnej</b>			
1.	Kalosze do brodzenia wysokie (spodnie wodery)	para	2
<b>Grupa 3 - armatura i osprzęt pożarniczy</b>			
2.	Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-75-20-ŁA	szt.	10
3.	Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-110-20-ŁA	szt.	150
4.	Przełącznik 110/75	szt.	4
5.	Zbieracz 2x75/110	szt.	2
6.	Klucz do łączników	szt.	4
7.	Mostek przejazdowy do wężu 110	szt.	6
<b>Grupa 5 - narzędzia ratownicze, pomocnicze i osprzęt dla straży pożarnej</b>			
8.	Piła do drewna	szt.	1
9.	Zbiornik składany na wodę o pojemności 3000 dm <sup>3</sup>	szt.	1
10.	Topór strażacki ciężki	szt.	1
11.	Bosak ciężki	szt.	1
12.	Łom	szt.	1
13.	Siekiera	szt.	1
14.	Szpadel	szt.	1
15.	Łopata	szt.	1

Grupa 10 - osprzęt pomocniczy			
16.	Zestaw naprawczy do węży	kpl.	1
17.	Zacisk śrubowy do blokowania wypływu wody z węży	szt.	2
18.	Mechaniczna zwijarka węży w krąg	szt.	1

W przypadku wyszczególnienia wyposażenia bez podania wartości parametrów charakterystycznych, rodzaj parametrów i wartości graniczne, a także typ urządzenia ustala użytkownik, zależnie od własnych potrzeb. Jeżeli nie podano w tabeli lub w uwagach do niej, ukończenia zestawu lub akcesoriów, to ukończenie ustala użytkownik.

Uzgodniono:

ZASTĘPCA DYREKTORA  
BIURA LOGISTYKI

bryg. mgr inż. Zbigniew SURAL

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa  
i Ochrony Ludności

ml. bryg. mgr inż. Mariusz FELTYNOWSKI

DYREKTOR CNBOP-PIB

ml. bryg. dm. inż. Dariusz Wróblewski