



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W LIPNIE**

Znak sprawy: NHS.9020.1.2.01.5.2022
L.dz 3666

Lipno, dnia 28.10.2022r.
Egz. Nr. 1.....

DECYZJA NR 115/2022

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (*t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 195 ze zm.*); art. 104 i 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 2000 – dalej: k.p.a.*) w związku z art. 5 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (*t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 2028 ze zm.*); § 3 ust. 1 pkt. 1, § 6 pkt 3, § 21 ust. 1 pkt 4 i ust. 7, 8 i 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (*Dz. U. z 2017, poz. 2294*) oraz część A, Tab. 1, lp. 2 załącznika Nr 1 do tego rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie

po zapoznaniu się z cząstkowymi sprawozdaniami z dnia 28.10.2022r. z badań wody pobranej w dniu 26.10.2022r. z **Wodociągu Publicznego Dobrzyń nad Wisłą**

oraz zebranych w sprawie materiałem dowodowym

I. stwierdza, że woda z Wodociągu Publicznego Dobrzyń nad Wisłą – nie nadaje się do spożycia przez ludzi.

II. nakazuje Gminie Dobrzyń nad Wisłą z siedzibą w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Szkolna 1:

1. **Niezwłoczne unieruchomienie Wodociągu Publicznego Dobrzyń nad Wisłą w zakresie nie wyłączającym jednak możliwości płukania sieci wodociągowej oraz możliwości korzystania z wody do celów sanitarnych (splukiwania toalet).**
2. **Niezwłoczne podjęcie działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody z Wodociągu Publicznego Dobrzyń nad Wisłą do jakości zgodnej z wymaganiami zawartymi w załącznikach: nr 1 część A Tab. 1 lp. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (*Dz. U. z 2017, poz. 2294*).**
3. **Zapewnić użytkownikom Wodociągu Publicznego Dobrzyń nad Wisłą wodę dobrej jakości z innego źródła zaopatrzenia do czasu uzyskania jakości wody zgodnej z wymaganiami zawartymi w załącznikach: nr 1 część A Tab. 1 lp. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (*Dz. U. z 2017, poz. 2294*).**

4. Poinformować w sposób skuteczny odbiorców wody o wprowadzonych ograniczeniach w korzystaniu z wody.
5. Przedłożyć i uzgodnić z PPIS w Lipnie plan działań naprawczych (zawierający także informacje o sposobie ustalenia miejsca i przyczyny niezgodności) wraz z terminem jego realizacji, zaakceptowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w terminie ostatecznym 3 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszej decyzji.
6. Bieżące informowanie PPIS w Lipnie o realizacji działań naprawczych.

Decyzji z uwagi na zagrożenie zdrowia użytkowników wodociągu na podstawie art. 108 § 1 k.p.a. oraz art. 27 ust. 2 in fine ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r., poz. 195 ze zm.) nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

W oparciu o art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.): „przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków”.

Zgodnie z treścią § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r. poz. 2294) woda jest bezpieczna dla zdrowia jeżeli spełnia m.in. podstawowe wymagania mikrobiologiczne określone w załączniku nr 1 część A tabela nr 1 lp. 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zgodnie z którymi najwyższa dopuszczalna liczba bakterii *Enterokoki* w 100 ml wody wynosi 0 jtk.

Na podstawie cząstkowych sprawozdań z badań wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych grupy B z dnia 28.10.2022r. pobranej w dniu 26.10.2022r. z **Wodociągu Publicznego Dobrzyń nad Wisłą** w ramach kontroli wewnętrznej, z 3 punktów poboru, stwierdzono przekroczenia w 2 punktach poboru:

- Woda podawana do sieci – woda z kranu na hali, SUW Dobrzyń nad Wisłą, Nr próbki 4566/22 - *Escherichia coli* **0 jtk*** - norma **0 jtk**; *Enterokoki* **1 jtk** - norma **0 jtk**; bakterie grupy coli **0 jtk*** - norma **0 jtk**; ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22°C po 72 **brak wyniku** – zalecana wartość do 100 jtk „bez nieprawidłowych zmian”;
- Sieć – woda z kranu w piwnicy, Szkoła Podstawowa Dyblin, gm. Dobrzyń na Wisłą, Nr próbki 4567/22 - *Escherichia coli* **0 jtk*** - norma **0 jtk**; *Enterokoki* **2 jtk** - norma **0 jtk**; bakterie grupy coli **0 jtk*** - norma **0 jtk**; ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22°C po 72 **brak wyniku** – zalecana wartość do 200 jtk „bez nieprawidłowych zmian”;

*jtk – jednostki tworzące kolonie,

W związku z tym, jakość wody w **Wodociągu Publicznego Dobrzyń nad Wisłą** nie odpowiada wymaganiom określonym w **załączniku: nr 1 część A Tab. 1 lp. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).**

Obecność Enterokoków świadczy o zanieczyszczeniu wody z zewnątrz i wskazuje na świeże zanieczyszczenie kałowe

W oparciu o § 21 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294): „właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6-8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy,

wykonanych w punkcie zgodności stwierdza: **brak przydatności wody do spożycia - w przypadku przekroczenia parametrów mikrobiologicznych oraz w sytuacji, gdy woda jest niezdatna do użycia, a jej jakość zagraża zdrowiu konsumentów - z jednoczesnym wskazaniem, po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, czy woda może być wykorzystywana do innych celów niż do spożycia przez ludzi**".

Korzystanie z wody o niewłaściwej jakości mikrobiologicznej może stanowić zagrożenie dla zdrowia jej użytkowników wobec czego:

**woda z Wodociągu Publicznego Dobrzyń nad Wisłą
nie nadaje się do spożycia przez ludzi.**

W oparciu o art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.): „*nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej*”.

Zgodnie natomiast z treścią art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 ze zm.): „*jeżeli naruszenie wymagań [higienicznych lub zdrowotnych] spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, państwowy inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia), zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, wyłączenie z eksploatacji środka transportu, wycofanie z obrotu środka spożywczego, materiału i wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością, produktu kosmetycznego lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie lub zaprzestanie innych działań; decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu; decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu*”.

Wodociąg Publiczny **Dobrzyń nad Wisłą** zaopatruje około 3756 osób w miejscowościach: Bachorzewo, Dobrzyń nad Wisłą, Dyblin, Dyblinek, Głowczyn, Kamienica, Lenie Wielkie, Michałkowo, Strachon, Zbyszewo, Wierznica, Wierzniczka, gm. Dobrzyń nad Wisłą. Średnia produkcja wody za rok 2021 wynosiła 459,1 m³/dobę.

PPIS w Lipnie załącza treść komunikatu Nr 1 z dnia 28.10.2022r., który należy niezwłocznie przekazać użytkownikom w/w wodociągu, których dotyczy zakaz użytkowania.

Ponadto zgodnie z § 21 ust. 9 w związku z § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294) należy przedłożyć i uzgodnić z PPIS w Lipnie plan działań naprawczych (zawierający także informacje o sposobie ustalenia miejsca i przyczyny niezgodności wraz z terminami ich realizacji, zaakceptowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w terminie ostatecznym 3 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

W momencie potwierdzenia wyeliminowania zanieczyszczenia mikrobiologicznego zostanie przekazana stosowna informacja

Zgodnie z art. 10 § 2 Kpa odstąpiono od zasady umożliwienia stronie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań przed wydaniem decyzji w sprawie nieprawidłowej jakości mikrobiologicznej wody ponieważ załatwienie sprawy wymagało natychmiastowego ograniczenia w użytkowaniu wody ze względu na niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzkiego

Ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego na podstawie art. 108 § 1 Kpa niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie /stronom/ odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi

administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a koniecznym do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wnioski o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaświadczenia o wniesieniu odwołania, zawierającego wnioski o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lipnie

Anna Zebrowska

Wykonano w 4 egz

Otrzymują:

1. Gmina Dobrzyń nad Wisłą
ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą - elektronicznie
.....
Strona
2. Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą- elektronicznie
3. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4- elektronicznie
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lipnie- elektronicznie
5. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lipnie - elektronicznie
6. A/a x 4 (NHŚ, NEP, NHŻ, NHD) – egz. Nr 1, 2, 3, 4