

Środa Śląska dnia 24 czerwca 2016r.

Znak sprawy:EA.232.6.1.2016.DM.

**Wszyscy Wykonawcy / Oferenci  
przetargu nieograniczonego**

**dotyczy:** odpowiedzi na zapytania Wykonawców do treści dokumentacji przetargowej zamówienia publicznego pn. "Remont budynku Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Środzie Śląskiej w ramach inwestycji budowlanej pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Środzie Śląskiej “

**W związku ze zgłoszonymi pytaniami o treści:**

**Pytanie 1 (24.06.2016 r.):**

**Czy zaprojektowana instalacja C.O. ma być wykonana z rur stalowych.**

**Zamawiający wyjaśnia (24.06.2016 r.):**

**Instalacja C.O. ma być wykonana z rur miedzianych.**

**DYREKTOR**  
**Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej**  
**w Środzie Śląskiej**  
*mgr inż. Anna Wojtasińska-Zygadło*