



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W OPOLU LUBELSKIM

Opole Lubelskie, dnia 15 KWI. 2021

24-300 Opole Lubelskie, ul. Puławska 1
e-mail: psse.opolelubelskie@pis.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/psse-opole-lubelskie>

ONS-HK.903.2.10.12.2021
znak sprawy

**Komunikat Nr 1
o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Poniatowa
gmina Poniatowa.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim informuje, że na podstawie badań jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Poniatowa gmina Poniatowa, zaopatrującego miejscowości: Poniatowa, Henin w dniu 15.04.2021 roku stwierdził przekroczenie parametrów mikrobiologicznych.

W związku z powyższym w dniu 15.04.2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim wydał decyzję, w której **stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi** na przedmiotowym wodociągu i nakazał zarządcy prowadzenie stałej dezynfekcji wody do czasu uzyskania prawidłowych wyników. **Woda z wodociągu jest chlorowana, dla zwiększenia bezpieczeństwa konsumentów zaleca się jej przegotowanie przed spożyciem.** Z uwagi na uzdatnianie wody przy użyciu podchlorynu sodu, zmianie może ulec jakość organoleptyczna wody t.j. smak i zapach wody. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.).

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu przez PPIS w Opolu Lubelskim

Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu

Przegotowania wymaga woda używana do przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia naczyń, mycia zębów.

Woda bez przegotowania może być stosowana do splukiwania toalet.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Opolu Lubelskim
Maria Wojtyła