


















101	PRZEDSIONEK
2,4m ²	PŁYTKI GRES
102	KOMUNIKACJA 1
19,0m ²	PŁYTKI GRES
103	WC–damskie i meskie
7,0m ²	PŁYTKI CERAMICZNE
104	POMIESZCZENIE BIUROWE
18,0m ²	wykładzina PCV
105	KOMUNIKACJA 2
17,2m ²	wykładzina PCV
106	POMIESZCZENIE BIUROWE
19,0m ²	wykładzina PCV
107	POMIESZCZENIE BIUROWE
19,0m ²	wykładzina PCV
108	POMIESZCZENIE BIUROWE
19,3m ²	wykładzina PCV
109	POMIESZCZENIE BIUROWE
19,3m ²	wykładzina PCV

RAZEM: 140,2m²

LEGENDA:

-  przycisk wyzwolenia głównego wyłącznika prądu
-  odgałęźnik izolacyjny 5-torowy
-  wypust elektryczny 1f zakończony puszką
-  gniazdo elektryczne 230V pojedyncze
-  gniazdo elektryczne 230V podwójne
-  gniazdo elektryczne 230V podwójne DATA
-  gniazdo elektryczne 230V podwójne
-  gniazdo elektryczne 230V szczelne
-  skrzynka probiercza do zabudowy w elewacji
-  taśma stalowa ocynkowana Fe/Zn 50x4
-  przewód odprowadzający drut Fe/Zn Ø8mm prowadzony pod elewacją pionowo w rurze RSO 32
-  Tagr
-  TGWP
-  tablica elektryczna głównego wyłącznika prądu + tablica gn. agregatu
-  RK
-  tablica elektryczna kotłowni
-  RG
-  tablica elektryczna główna

	Projektant	"P.P. BIPROMAG-1" Gliwice
Data	07.2019	
Podpis		
Nazwisko	inż. B. Kusiak	
Nr upraw.	nr 1115/94 -specjalność elektryczna	Zastępuje rysunek: 429/1/E-04 Nr rysunku: 459/1/E-04
Format:	OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 45-082 Opole , ul. Piastowska 14 PW- AKTUALIZACJA	
A3	PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 2 W WOJEWÓDZKIEJ BAZIE SPRZĘTU OBRONY CYWILNEJ W LUBOSZYCACH, WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO , W ZWIĄZKU Z POTRZEBĄ UTWORZENIA ZAPASOWEGO MIEJSCA PRACY (ZMP) OPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO.	
Skala:	CZEŚĆ ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PIĘTRO	
1:100		