



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W RYPINIE**

Znak sprawy: NHS.9020.1.17.1.2023

Rypin, dnia 26.01.2023r
Egz. nr ...

**Zespół Szkół nr 2 w Rypinie
ul. Dworcowa 11
87-500 Rypin**

**Zbiorcza roczna ocena wody na Pływalni Krytej Rypińskiego Centrum Sportu przy
Zespole Szkół nr 2 ul. Dworcowa 11, 87-500 w Rypinie za rok 2022.**

Na podstawie art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 marca 1985r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021poz.195 z późn zm) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach (Dz. U. z 2015r poz. 2016 z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez zarządzającego obiektem oraz wynikami badania wody basenowej wykonanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie w ramach kontroli urzędowej jakości wody oraz w oparciu o posiadaną dokumentację, przedstawia zbiorczą roczną ocenę wody na pływalni Rypińskiego Centrum Sportu przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie zatwierdził harmonogram poboru próbek wody na pływalni na rok 2022r przedłożony przez zarządzającego pływalnią. Ww. harmonogram uwzględnił punkty poboru wody z niecek basenowych, systemu cyrkulacji (oraz z natrysków w szatniach (pobór ciepłej wody w kierunku Legionella Sp.).

Woda doprowadzana na ww. pływalnię pochodzi z systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę (wodociąg publiczny w Rypinie) realizowanego przez Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” Sp. z.o.o w Rypinie. W ocenianym okresie, jakość wody z ww. wodociągu spełniała wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r poz. 2294).

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach (Dz. U. Z 2015r poz. 2016 za późn. zm.) w ww. okresie:

- zarządzający pływalnią przeprowadził bieżącą obserwację wody, prowadził nadzór pracy urządzeń oraz rejestrował wyniki pomiaru pH, potencjału Redox, stężenia chloru wolnego, chloru związanego oraz temperatury w wodzie basenowej. Pomiary były wykonywane systematycznie każdego dnia zarówno automatycznie przez urządzenia kontrolno-pomiarowe, jak i manualne. Wyniki i spostrzeżenia oraz podejmowane czynności były udokumentowane zgodnie z § 3 ust 1 ww. rozporządzenia.

- zakres i częstotliwość wykonywanych badań wody basenowej były zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r poz. 2016 z późn zm.).

- wyniki badań wody na pływalni przedłożone przez zarządzającego obiektem zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem wykazały iż jakość wody na pływalni Rypińskiego Centrum Sportu przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie odpowiadała wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia. Jakość wody została oceniona pozytywnie z zastrzeżeniami. Zgodnie z tabelą 2 ww. rozporządzenia w roku sprawozdawczym dodatkowe parametry w zakresie THM i potencjału Redox przekraczały dopuszczalne wartości. Zarządzający pływalnią na bieżąco monitorował parametry i informował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie o podejmowanych działaniach naprawczych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie w roku 2022 pobrał próbki wody z niecek basenowych oraz systemu cyrkulacji. Badania potwierdziły przekroczenie wartości THM i potencjału Redox (dodatkowe parametry fizykochemiczne zawarte w tabeli nr 2 ww. rozporządzenia). Po przeprowadzonych działaniach naprawczych przez zarządzającego pływalnią Rypińskiego Centrum Sportu woda w nieckach basenowych i systemu cyrkulacji odpowiadała wymaganiom ww. rozporządzenia.

Mając na uwadze powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie ocenia jakość wody na pływalni Rypińskiego Centrum Sportu w Rypinie w roku 2022 pozytywnie.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W RYPINIE

Beata Grabowska

Wyk. w 3 egz.

Otrzymują:

1. Adresat- egz. nr 1
2. Starostwo Powiatowe w Rypinie ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin- egz. nr 2
3. a/a- egz. nr 3