



Ostrołęka, dnia 02.07.2024 r.

HK.9027.417.2024

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 416),
 - art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 757),
 - § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),
- po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badania wody wykonanego zgodnie z wymaganiami załącznik Nr 6 ww. rozporządzenia z urzędnia wodociągowego o produkcji **od 100 do 1000 m³/d – Nowa Wieś** przedstawionego w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr sprawozdania z badań wody	Laboratorium wykonujące badanie
24.06.2024 r.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi, ul. Szkolna 1A gm. Olszewo-Borki	HKL.9052.1257.2024 z dnia 01.07.2024 r.	Oddział Laboratoryjny PSSE Ostrow Maz.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z urzędnia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000 m³/d – Nowa Wieś,
administrowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszewo-Borkach,
a którego właścicielem jest Gmina Olszewo – Borki

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdania z badania wody z urzędnia wodociągowego **Nowa Wieś** w ramach kontroli wewnętrznej z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę odbiorcom, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnego badania wody z tego urządzenia.

Ocenę z urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę **Nowa Wieś** wydano w celu poinformowania o jakości wody konsumentów.

Otrzymuje:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszewo – Borkach
ul. Broniewskiego 13
07- 415 Olszewo – Borki
2. Urząd Gminy Olszewo-Borki
ul. Broniewskiego 13
07 - 415 Olszewo – Borki
3. aa