



K O M U N I K A T

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze

z dnia 8 lipca 2021 roku

w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia

z wodociągu publicznego Czerwieńsk (gm. Czerwieńsk)

zaopatrującego miejscowości: Dobrzęcin, Wysokie oraz Czerwieńsk z wyłączeniem

ul. Bocznej nr: 4, 4a,5, ul. Kwiatowej nr: 1, 1a, 3, 3a, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ul.

Kolejowej nr: 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, ul. Składowej nr: 1, 4a, 5, 5a, 6, 7, 10,

PKP i zakładów znajdujących się w sąsiedztwie, Lokomotywowni PKP CARGO oraz

jednostki wojskowej w Czerwieńsku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych z ww. wodociągu informuje, iż **jakość wody uległa pogorszeniu** pod względem fizykochemicznym i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.).

W badanych próbkach wody stwierdzono **przekroczenie dopuszczalnej wartości parametrycznej manganu i żelaza**. Parametry te nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, mogą natomiast obniżyć cechy organoleptyczne wody, tj. powodować brunatne zabarwienie armatury, przebarwienie bielizny podczas prania. **Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.**

Pozostałe zbadane parametry fizykochemiczne i mikrobiologiczne z grupy A oraz enterokoki spełniają wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.).



Administrator wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zielonej Górze

mgr inż. Dorota Baranowska

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania