

Znak: NHS.9020.3.156.2023

Sandomierz, dnia 22.12.2023 r.

KOMUNIKAT 4

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu
z dnia 22.12.2023 r.
w sprawie przydatności wody do spożycia
z wodociągu Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu,
ul. Schinzla 13**

Stosownie do § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań z dnia 22.12.2023 r., próbek wody pobranych i wykonanych w ramach kontroli urzędowej z wodociągu Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu, punkty zgodności:

- SUW, sprawozdanie z badań Nr LBW.9051.2.449.2023,
- Kuchnia szpitalna, sprawozdanie z badań Nr LBW.9051.2.451.2023.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sandomierzu,
stwierdza przydatność wody do spożycia**

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia.

W oparciu o przedstawione wyniki badania laboratoryjnego próbek wody stwierdzono, że wykonane działania naprawcze (czyszczenie zbiornika wyrównawczego wody, dezynfekcja wody, płukanie sieci wodociągowej) były skuteczne.

Wodę z wodociągu Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu, ul. Schinzla 13 można używać bez ograniczeń.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**

w Sandomierzu

Leszek Zbrojkiewicz