

**MINISTERSTWO  
AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH  
Biuro Administracyjne**

Warszawa, 14.04.2021 r.

**BA.IV.261.12.2021**

**IK: 588248**

**Do Wykonawców**

**Dotyczy:** „Zapytania ofertowego” do udzielenia zamówienia o wartości poniżej kwoty 130 000 zł, realizowanego bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019, z póź.zm.), na wykonanie malowania i wymianę wykładzin podłogowych w pomieszczeniach na parterze i VI piętrze w budynku Ministerstwa Aktywów Państwowych, położonym przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6 w Warszawie.

**WYJAŚNIENIE**

**Pytanie**

Proszę o wyjaśnienie dlaczego w poz. 4 kosztorysu (omyłka oferenta, mowa o przedmiarze) jest układanie wykładziny bez kleju.

**Odpowiedź na pytanie**

Producenci wykładzin nie wymagają użycia kleju przy układaniu wykładzin tekstylnych. Zamawiający proponuje w kosztorysie ofertowym ująć klejenie wykładziny do podłoża za pomocą kleju oraz użycie taśmy dwustronnej na łączeniach.