



K O M U N I K A T

z dnia 31 maja 2022 r.

o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotoryi informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu sieciowego w Wojcieszowie I (sprawozdanie z badań wody 0202/22 z dnia 30.05.2022r.) zaopatrującego w wodę mieszkańców Wojcieszowa, ulice: Kresową, Miedzianą, Jasną, Skalną, Dworcową, Górniczą, Kochanowskiego, Wapienną, Słowackiego, Żeromskiego, Kościelną, Słoneczną, Hutniczą, Pocztową, Turystyczną, Robotniczą, Silesia 4,5,6,8,9, Nadrzeczną 2, Chrobrego 1-145 i 2-134 w związku z zawyżoną mętnością – $3 \pm 0,8$ NTU (zalecany zakres wartości do 1,0)

stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi

pod warunkiem, że

wartość mętności w wodzie do spożycia nie przekroczy poziomu 5,0 NTU.

Na podstawie powyższego sprawozdania stwierdza się, że pozostałe parametry bakteriologiczne i fizyko-chemiczne w zakresie parametrów grupy A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294,) spełniają zawarte w nim wymagania.

Trwają prace mające na celu przywrócenia jakości wody zgodnej z wyżej wymienionym rozporządzeniem.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Ewa Cwynar

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Złotoryi

(pismo wydane w formie dokumentu elektronicznego
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym)