



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W LUBLINIE

20-029 Lublin, ul. Uniwersytecka 12  
tel. 81 532 97 05, faks 81 532 47 23  
psse.lublin@sanepid.gov.pl ePUAP: psse\_lublin

HK.9022.13.15.2023.EK

Lublin, dnia 22.09.2023 r.

**Komunikat**  
**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie**

**w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu zbiorowego  
zaopatrzenia Teklin-Giarniak, gm. Krzczonów.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, że badania jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Teklin-Giarniak gm. Krzczonów z dnia 22.09.2023 r. **zaopatrującego miejscowości na terenie gm. Krzczonów: Giarniak, Teklin, Zielona, Krzczonów ul. Słoneczna, Krzczonów ul. Szklana** wykazały przekroczenia parametru mikrobiologicznego.

**Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Teklin-Giarniak jest warunkowo przydatna  
do spożycia i poddawana jest dezynfekcji.**

Uwaga: Dla osób szczególnie wrażliwych, w tym noworodków i niemowląt, zaleca się używanie wody po uprzednim jej przegotowaniu. Wodę należy gotować minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Aktualne informacje dotyczące jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Teklin-Giarniak, gm. Krzczonów będą przekazywane na bieżąco.

Zastępca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Lublinie

*Anna Grubek*  
Anna Grubek