



**KOMUNIKAT nr 1**  
**PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO**  
**INSPEKTORA SANITARNEGO**  
**w Cieszynie**

z dnia 19.05.2022 r. godz.: 14:00  
skierowany do konsumentów wody pochodzącej  
z wodociągu publicznego: **Ustroń Jaszowiec**  
w punkcie zgodności: **Regionalny Leśny Ośrodek**  
**Edukacji Ekologicznej „Leśnik”,**  
**ul. Turystyczna 7, 43-450 Ustroń**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie informuje, iż w próbkę wody pobranej w ramach nadzoru w dniu 17.05.2022 r. w obiekcie Regionalnym Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Leśnik” ul. Turystyczna 7, 43-450 Ustroń, stwierdzono obecność **bakterii grupy coli w ilości 10 jtk (jednostek tworzących kolonie) w 100 ml wody.**

W związku z powyższym **jakość wody nie odpowiada wymaganiom** określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) i

**nie nadaje się do spożycia.**

Mając to na uwadze PPIS w Cieszynie wydał decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia i nakazał przedsiębiorcy wodociągowemu t.j. Wodociągom Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu natychmiastowo podjąć działania, mające na celu doprowadzenie jakości wody w punkcie zgodności: Regionalny Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Leśnik”, ul. Turystyczna 7, 43-450 Ustroń do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) a także zapewnić odbiorcy wody: Regionalny Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Leśnik”, ul. Turystyczna 7, 43-450 Ustroń alternatywne źródło zaopatrzenia w wodę o należytej jakości.

Informacje dotyczące jakości wody pochodzącej z wodociągu Ustroń Jaszowiec w Regionalnym Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Leśnik” ul. Turystyczna 7, 43-450 Ustroń obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Cieszynie  
Piotr Przewdzing