



K O M U N I K A T NR 29/2023

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ślubicach

z dnia 18 września 2023 roku

w sprawie warunkowo dopuszczonej wody do spożycia

z wodociągu publicznego w Laskach Lubuskich (gm. Górzycza) zaopatrującego
miejsowości: Laski Lubuskie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ślubicach, na podstawie powiadomień z badań próbek wody pobranych po wykonanych działaniach naprawczych z ww. wodociągu informuje, iż nie stwierdzono obecności kwestionowanych parametrów liczba enterokoków kałowych i liczba bakterii grupy coli. Natomiast stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie parametru:

- ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h- w ilości **>300tk/1ml (SUW-wpds)** przy zalecanej wartości 100jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej oraz **> 300jtk/1ml** (punkt probierczy zamontowany na sieci wodociągowej) przy zalecanej wartości w kranie konsumenta 200jtk/1 ml, co nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1 „Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda” w punkcie C „Parametry wskaźnikowe” tabela 1 „Wymagania mikrobiologiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294, t.j.)

Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnie z ww. rozporządzeniem.

Przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 h nie stwarza istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze. Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Ślubicach
mgr inż. Krzysztof Dobrowolski

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania