



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

• tel.: 29 717 13 00

• sekretariat.psse.makow@sanepid.gov.pl

• ul. Adama Mickiewicza 31,
06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki, dnia 07.10.2022 r.

KOMUNIKAT Nr 3/2022

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 07.10.2022 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę

o produkcji 100-1000 m³/d w Amelinie gm. Krasnosielc

zaopatrującego w wodę 498 mieszkańców w miejscowościach: Amelin, Niesułowo, Pach, Ruzieck i Pieczyska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim informuje

o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Amelin, gm. Krasnosielc z powodu obecności bakterii grupy coli i enterokoków kałowych w przebadanej próbce wody uzdatnionej pobranej w Stacji Uzdatniania Wody w Amelinie gm. Krasnosielc w dniu 04.10.2022 r. wg sprawozdania z badań nr HKL.9052.2121.2022 (częstkowe) z dnia 06.10.2022 r.

Mając na uwadze szczególną ostrożność w korzystaniu z wody z wodociągu o produkcji 100-1000 m³/d Amelin gm. Krasnosielc PPIS w Makowie Mazowieckim

informuje

że woda nie nadaje się do spożycia i celów sanitarno-higienicznych z wyjątkiem splukiwania toalet.



Jednocześnie informuję że istnieje możliwość poprawy jakości wody w ramach realizowanych działań naprawczych poprzez dezynfekcję urządzeń uzdatniających i sieci wodociągowej oraz ich intensywne płukanie.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Komunikat Nr 3/2022 wydano w związku ze sprostowaniem przesłanym przez Urząd Gminy Krasnosielc w dniu 07.10.2022 r. Miejscowości: Pienice, Nowy Sielc, Krasnosielc Leśny i Wymysły gm. Krasnosielc są podłączone do innego wodociągu.

**Z. up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Makowie Mazowieckim**
Maria Urszula Bonk
mgr inż. Maria Urszula Bonk