



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim**

Pruszcz Gdański, dnia 04.01.2023 r.
(za dowodem doręczenia)

HK.9022.5.32.2023.MS.1

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
ZA ROK 2022**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim na podstawie art. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 ze zm.), art. 12 ust. 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.) oraz § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po rozpatrzeniu wyników badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody z **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Elganowo, gm. Trąbki Wielkie, zaopatrującego w wodę miejscowości: Elganowo, Graniczna Wieś (bez ul. Pruskiej Karczmy), Czerniewo, Gołębiewo Wielkie (ul. Jaśminowa, ul. Lawendowa), Gołębiewo Średnie, Gołębiewko, Rościszewo, Czerniec, tj.:**

- próbka nr 949 z dnia 21.09.2022 r. - sprawozdanie z badań nr 949/521/22 z dnia 23.09.2022 r., (data wpływu: 23.09.2022 r.) - 83-033 Gołębiewko 20, gm. Trąbki Wielkie - kurek czerpalny wody w kuchni;

oraz po przeanalizowaniu wyników badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie przez Laboratorium J. S. Hamilton Poland Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia:

- próbka z dnia 07.01.2022 r. - sprawozdanie z badań nr 3894/22/GDY z dnia 26.01.2022 r. (data wpływu: 02.02.2022 r.) - SUW, "Wodociąg Elganowo", ujęcie wody;
- próbka z dnia 03.03.2022 r. - sprawozdanie z badań nr 95094/22/GDY z dnia 16.03.2022 r. (data wpływu: 13.04.2022 r.) - Gołębiewko 20;
- próbka z dnia 05.05.2022 r. - sprawozdanie z badań nr 204610/22/GDY z dnia 18.05.2022 r. (data wpływu: 19.05.2022 r.) - Szkoła Podstawowa w Czerniewie, kuchnia;
- próbka z dnia 25.05.2022 r. - sprawozdanie z badań nr 240415/22/GDY z dnia 08.06.2022 r. (data wpływu: 10.06.2022 r.) - Czerniewo, Szkoła Podstawowa;
- próbka z dnia 25.05.2022 r. - sprawozdanie z badań nr 240414/22/GDY z dnia 08.06.2022 r. (data wpływu: 10.06.2022 r.) - Gołębiewko 20;
- próbka z dnia 25.05.2022 r. - sprawozdanie z badań nr 240413/22/GDY z dnia 08.06.2022 r. (data wpływu: 10.06.2022 r.) - SUW Elganowo;
- próbka z dnia 05.09.2022 r. - sprawozdanie z badań nr 396814/22/GDY/Z1 z dnia 05.10.2022 r. (data wpływu: 05.10.2022 r.) - Gołębiewko, Gołębiewko 20, kuchnia kran przy zlewie;
- próbka z dnia 10.11.2022 r. - sprawozdanie z badań nr 513264/22/GDY z dnia 23.11.2022 r. (data wpływu: 15.12.2022 r.) - Elganowo - wodociąg, Szkoła Podstawowa, Czerniewo, kuchnia, kurek czerpalny;
- próbka z dnia 03.11.2022 r. - sprawozdanie z badań nr 499564/22/GDY/Z2 z dnia 29.12.2022 r. (data wpływu: 29.12.2022 r.) - Szkoła Podstawowa, Czerniewo, kuchnia, kurek czerpalny;

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w m. Elganowo, gm. Trąbki Wielkie,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).


UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, co następuje:

analiza próbek wody, o których mowa na wstępie pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Elganowo, gm. Trąbki Wielkie wykazała, że jakość wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego urządzenia wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Jednocześnie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim informuje, iż w dniu 22.07.2022 r. wydał decyzję znak HK.9022.5.165.2022.MS.1, stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi, z uwagi na ponadnormatywną zawartość bakterii grupy coli w wodzie. W związku z doprowadzeniem jakości wody z przedmiotowego wodociągu do obowiązujących norm oraz przedłożonych wyników badań próbek wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w dniu 28.07.2022 r. wydał ocenę o przydatności wody do spożycia przez ludzi z ww. wodociągu, znak HK.9022.5.165.2022.MS.3.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM
z up. 
Renata Czerska
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pruszczu Gdańskim

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Trąbki Wielkie
ul. Gdańska 12
83-034 Trąbki Wielkie
2. Ludność zaopatrywana z ww. wodociągu - na ręce Wójta Gminy Trąbki Wielkie
3. Starosta Gdański
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Puszcz Gdański
4. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Gdańska 12
83-034 Trąbki Wielkie
5. a a