

Działdowo, dnia 02.01.2024 r.

HK.9027.2.12.2024

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o. o.

ul. Zieluńska 26
13-230 Lidzbark

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

**przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Dłutowo
(zaopatruje w wodę miejscowości: Nowe Dłutowo, Stare Dłutowo, Wawrowo, Zdrojek,
Nick, Marszewnica, Adamowo, Biernaty, Nowy Dwór, Belk)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn.zm.), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn.zm.), w związku z § 21 ust.1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Dłutowo.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie, pobrano do badań (kontrola urzędowa):

mikrobiologicznych: 10 próbek wody (4 w zakresie parametrów grupy A i 1 w zakresie parametrów grupy B oraz 5 próbek dodatkowych)

fizycznych: 5 próbek wody (4 w zakresie parametrów grupy A i 1 w zakresie parametrów grupy B)

chemicznych: 4 próbki wody (1 w zakresie parametrów grupy B oraz 3 próbki dodatkowe)

zakwestionowano: 2 próbki wody pod względem mikrobiologicznym

oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 13-230 Lidzbark, ul. Zieluńska 26 pobrano do badań:

mikrobiologicznych: 42 próbki wody (6 w zakresie parametrów grupy A i 1 w zakresie parametrów grupy B oraz 35 próbek dodatkowych)

fizycznych: 16 próbek wody (9 w zakresie parametrów grupy A i 1 w zakresie parametrów grupy B oraz 6 próbek dodatkowych)

chemicznych: 52 próbki wody (10 w zakresie parametrów grupy B i 1 w zakresie parametrów grupy B oraz 41 próbki dodatkowe)

zakwestionowano: 12 próbek wody pod względem mikrobiologicznym

W analizowanym okresie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie prowadził postępowania administracyjne w sprawie złej jakości wody w wodociągu publicznym Dłutowo:

1. W dniu 24.05.2023 r. stwierdzono warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne spowodowane obecnością bakterii grupy coli, po uprzednim przegotowaniu.

2. W dniu 10.06.2023 r., na podstawie wyników badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Dłutowo, a także po dokonaniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów i uznaniu stwierdzonej niezgodności za istotną- stwarzającą zagrożenie dla zdrowia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Dłutowo. Woda nadawała się tylko i wyłącznie do splukiwania WC.

Po przeprowadzeniu działań naprawczych przez jednostkę odpowiedzialną za eksploatację wodociągu tj. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Lidzbarku, a także na podstawie sprawozdań z badań mikrobiologicznych wody potwierdzających spełnienie wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), w dniu 23.06.2023 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie uchylił w całości decyzję w sprawie braku przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Dłutowo, a tym samym stwierdził jej przydatność do spożycia przez ludzi.

Ocena ogólna jakości wody

Badania jakości wody w wodociągu publicznym Dłutowo w 2023 r. prowadzono w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Próbkę wody pobierano z wyznaczonych punktów zgodności.

Jakość wody w badanym zakresie na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2023 r. odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 część A tabela 1, nr 1 część B, nr 1 część C tabela 1 i tabela 2 oraz część D tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), w związku z powyższym

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr *Grzyżyna Mówińska*
specjalista ds. sanitarnego nadzoru publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Lidzbarka
ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark
2. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo