

OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2023r. poz. 338 ze zm.), § 22 ust 1 oraz ust 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie po zapoznaniu się z laboratoryjnymi wynikami badań próbek wody do spożycia z wodociągu indywidualnego Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach

stwierdza:

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu indywidualnego
Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach

Data pobrania próbek wody	Miejsce pobrania próbek wody	Numer sprawozdania z badań	kwestionowane parametry	Ocena jakości
27.09.2023 r.	Kran w kuchni w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej, Bielawki 47, 83-130 Pelplin „punkt zgodności”	61617/LB/2023	jon amonowy- 1,0 mg/l (norma- 0,50 mg/l) chlorki- 300 mg/l (norma- 250 mg/l) o.l.m. w 22 °C po 72h.>300 jtk/1 ml (bez nieprawidłowych zmian) ¹⁾	woda warunkowo przydatna do spożycia nieprawidłowe zmiany w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów

Objaśnienia:

¹⁾ zaleca się aby ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C nie przekraczała: 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej oraz 200 jtk/1ml w kranie konsumenta.

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:

próbki pobranej wody do badania nie odpowiadają normom sanitarnym określonym w załączniku 1C rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) wykazując ponadnormatywną wartość jonu amonowego i chlorków a także nieprawidłowe zmiany w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 °C po 72h.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie w dniu 20 października 2023r., po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi, wydał decyzję HK.9012.1.1.30.2023.NŚ nakazującą doprowadzenie jakości wody do wymogów określonych w zał. 1C Tabela 2 ww. rozporządzenia w terminie do dnia 6 listopada 2023r., stwierdzając warunkową przydatność

wody do spożycia przy zachowaniu dopuszczalnej wartości jonu amonowego na poziomie 1,0 mg/l oraz chlorków na poziomie 300 mg/l.


Według WHO ponadnormatywna wartość jonu amonowego oraz chlorków na jaką pozwala stwierdzona warunkowa przydatność nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi. Należy jednak dążyć do ich obniżenia do wymaganych poziomów, aby zapobiegać mogącym stąd wynikać niepożądanym zmianom jakości wody oraz zapewnić akceptowalność wody przez konsumentów.

Ponadto PPIS w Tczewie zalecił aby ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C nie przekraczała 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej oraz 200 jtk/1ml w kranie konsumenta, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) a także zobowiązał Stronę do przedstawienia wyników badań jakości wody w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C, zgodnych z zaleceniami ww. rozporządzenia.

W czasie trwania warunkowej przydatności woda z wodociągu indywidualnego Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach może być wykorzystywana do celów spożywczych, sanitarnych i gospodarczych.

Strona postępowania poinformowała, że prowadzone są działania naprawcze w celu poprawy jakości wody z przedmiotowego wodociągu indywidualnego a skuteczność tych działań zostanie potwierdzona wynikami badań jakości wody.

Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego, Bielawki 47, 83-130 Pelplin- podmiot wykorzystujący wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia DPS Bielawki w ramach działalności, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym uzyskał zgodę na produkcję wodę w ilości 24 m³ /d i zaopatruje w wodę do spożycia około 194 osoby.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Tczewie

dr Maria Wons

Otrzymują :

1. Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego, Bielawki 47, 83-130 Pelplin
2. aa

Do wiadomości :

1. Mieszkańcy- <https://www.gov.pl/web/psse-tczew>