

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przasnyszu

ul. Gołymińska 13, 06-300 Przasnysz, NIP 761-12-18-594 , tel. 29 752 25 04

Przasnysz, 30.06.2023 r.

Specyfikacja techniczna produktu:

Zestaw UPS do podtrzymania pracy chłodziarki farmaceutycznej

Zestaw UPS: Czas pracy- 14 godzin Kompatybilny z chłodziarką o pojemności ok. 280 l.	1 szt
---	-------


DYREKTOR
Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Przasnyszu
Maria Sławińska