



Grójec, dnia 17.02.2023

HKN.903.6.58.2023

ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195),
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),
- § 20 i § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych zawartych sprawozdaniach z badań prób wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Publiczną Szkołę Podstawowa w Konarach i w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora w Grójcu z **wodociągu lokalnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Konarach**, gmina Warka, zgodnie z wymaganiami do ww. rozporządzenia, przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr sprawozdania z badań	Laboratorium wykonujące badanie
06.04.2022	Konary 20, gm. Warka Publiczna Szkoła Podstawowa	484/S z dnia 13.04.2022 r.	PSSE w Radomiu
24.08.2022		792 z dnia 30.08.2022 r.	PSSE w Radomiu
31.08.2022		1367/S z dnia 08.09.2022 r.	PSSE w Radomiu
14.12.2022		2141/S z dnia 22.12.2022 r.	PSSE w Radomiu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu stwierdza

przydatność wody do spożycia

z wodociągu lokalnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Konarach

o produkcji wody do 100 m³/dobę.

Uzasadnienie

Przeprowadzona analiza sprawozdań z badań próbek wody wymienionych w powyższej tabeli wykonanych w 2022 roku, w ramach kontroli wewnętrznej przez Publiczną Szkołę Podstawową w Konarach i badań wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu z urządzenia wodociągowego lokalnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Konarach, wykazała zgodność pojedyncze zanieczyszczenie mikrobiologiczne. Działania naprawcze (dezynfekcja i płukanie sieci) podjęte przez PSP w Konarach przyniosły poprawę jakości wody. Ponowny pobór w tym samym punkcie wykazał brak zanieczyszczenia mikrobiologicznego. W ciągu roku odbiorcy nie zgłaszali skarg na jakość wody. Pozostałe parametry we wszystkich próbach wykazały zgodność w badanym zakresie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu stwierdza, że woda dostarczana przez wodociąg lokalny Publicznej Szkoły Podstawowej w Konarach zarządzany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Konarach jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu wydania nowej oceny.

Ocenę jakości wody dla urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Publicznej Szkole Podstawowej w Konarach wydano w celu poinformowania jednostek samorządowych oraz konsumentów o jakości wody.

Otrzymuje:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa, Wrociszew 20, 05-660 Warka,
2. Urząd Miejski w Warce, Plac Stefana Czarnieckiego 1, 05-660 Warka,
3. aa

EP

p.o. PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Grójcu

mgr Jolanta Podlińska-Matysiak