

**ZBIORCZA OCENA ROCZNA JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI KRYTEJ
„DOLNOŚLĄSKI DELFINEK” PRZY UL. SŁONECZNEJ 1A W SZCZAWNE-ZDROJU
w okresie od stycznia do grudnia 2021 r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu – na podstawie analizy wyników badania wody na pływalni przeprowadzonych przez PPIS w Wałbrzychu i zarządcę, zakresu i częstotliwości badania wody – dokonał zbiorczej analizy jakości wody w nieckach basenowych na pływalni krytej „DOLNOŚLĄSKI DELFINEK” przy ul. Słonecznej 1A w Szczawnie-Zdroju.

Zgodnie z wyżej cytowanym rozporządzeniem zarządca obiektu:

1. systematycznie badał jakość wody w nieckach basenowych z wymaganą częstotliwością oraz w zakresie obowiązujących parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych w akredytowanym laboratorium zewnętrznym – Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o., ul. Lędzińska 8, 43-143 Lędziny – z zastosowaniem metodyk referencyjnych analiz,
2. uzgodnił harmonogram badań z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Wałbrzychu i przekazywał na bieżąco sprawozdania z przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody,
3. w ramach kontroli wewnętrznej w okresie objętym oceną przedłożył sprawozdania z badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych 81 próbek wody pobranych z niecek na pływalni,
4. dokonywał bieżącej obserwacji jakości wody, dokumentował nadzór pracy urządzeń oraz rejestrował wyniki podstawowych parametrów świadczących o czystości wody na pływalni w trakcie godzin użytkowania niecek (pH, potencjału redox, chloru wolnego i związanego).

Badania jakości wody na pływalni wykonane w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządcę oraz w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu (88 badania pod względem bakteriologicznym i 60 pod względem fizykochemicznym) wykazały przekroczenie parametrów mikrobiologicznych (bakterii *Pseudomonas*

aeruginosa) w 1 próbce pobranej z brodzika oraz parametrów fizykochemicznych (utlenialności) w 6 próbkach pobranych z brodzika i wanny SPA.

Przekroczenie wskaźnika mikrobiologicznego miało charakter jednorazowy i krótkotrwały. Zarządca natychmiast przystąpił do przeprowadzenia prac naprawczych i w kolejnych badaniach wody nie stwierdzono przekroczenia liczby bakterii wskaźnikowych. Ilość i rodzaj przekroczonych parametrów fizykochemicznych, okres i częstość występowania przekroczeń dopuszczalnych wartości oraz ich wielkość, nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia osób kąpiących się.

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu stwierdza, że woda w nieckach basenowych była bezpieczna dla zdrowia i spełniała wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wałbrzychu
Małgorzata Bąk

(podpisano elektronicznie)