



Łomża, dnia 4 stycznia 2024 r.

Wójt Gminy Śniadowo
ul. Ostrołęcka 11
18-411 Śniadowo

HK.045.24.2024

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży działając na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej /Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn.zm./;
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków /Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn.zm./;
- § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. poz. 2294/

dokonał obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Śniadowo za rok 2023.

1. Producenci wody:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Śniadowie, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo eksploatujący Wodociąg Stare Ratowo oraz Wierzbowo.

2. Informacje o wodociągach:

Nazwa wodociągu	Wierzbowo dostarczający wodę do 27 miejscowości: Młynik, Wszerecz, Wszerecz Kol., Osobne, Uśnik, Uśnik Dwór, Uśnik Kol., Szczepankowo, Żebry, Żebry Kol., Chomentowo, Wierzbowo, Ratowo Piotrowo, Dębowo, Konopki Młode, Jemielite Wypychy, Sierzputy Marki, Zalesie Wypychy, Zalesie Poczynki, Stare Jemielite, Śniadowo ul. Stara Stacja, Konopki Stare, Zagroby, Kołaczki, Koziki, Sierzputy Zagajne, Radgoszcz w gm. Troszyn
Wielkość produkcji m³/d	529,8 m ³ /d
Liczba ludności zaopatrywanej	2582
Sposób uzdatniania wody	Woda dla potrzeb wodociągu poddawana jest procesowi uzdatniania poprzez odżelazianie i odmanganianie. Dezynfekcję stosuje doraźnie w przypadku stwierdzenia przekroczeń parametrów mikrobiologicznych.
Jakość wody stan na 31.12.2023 r.	Na podstawie sprawozdań z badań jakości wody ciągu roku wydano 6 bieżących ocen o przydatności wody do spożycia przez ludzi.
Przekroczone wartości dopuszczalnych parametrów oraz prowadzone działania naprawcze przez właściciela wodociągu (w ciągu roku)	Nie stwierdzono przekroczeń. Nie prowadzono działań naprawczych dotyczących jakości wody.

Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody	Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży nie zgłoszono niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody.
Prowadzone postępowanie administracyjne	Nie prowadzono postępowania administracyjnego.

Nazwa wodociągu	Stare Ratowo dostarczający wodę do 18 miejscowości: Brulín, Duchny Młode, Grabowo, Jakać Borki, Jakać Dworna, Jakać Młoda, Jastrząbka Młoda, Mężenin, Olszewo, Stara Jakać, Stara Jastrząbka, Stare Duchny, Stare Ratowo, Stare Szabły, Strzeszewo, Szabły Młode, Śniadowo (bez ulicy Stara Stacja), Truszki
Wielkość produkcji m³/d	855,5 m ³ /d
Liczba ludności zaopatrywanej	2743
Sposób uzdatniania wody	Woda wykazuje ponadnormatywną zawartość żelaza i dlatego poddawana jest procesowi uzdatniania tj. odżelaziania. Dezynfekcję stosuje się tylko doraźnie, w przypadku stwierdzenia przekroczeń parametrów mikrobiologicznych.
Jakość wody stan na 31.12.2023 r.	Na podstawie sprawozdań z badań jakości wody ciągu roku wydano 7 bieżących ocen o przydatności wody do spożycia przez ludzi.
Przekroczone wartości dopuszczalnych parametrów oraz prowadzone działania naprawcze przez właściciela wodociągu (w ciągu roku)	Nie stwierdzono przekroczeń. Nie prowadzono działań naprawczych dotyczących jakości wody.
Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody	Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży nie zgłoszono niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody.
Prowadzone postępowanie administracyjne	Nie prowadzono postępowania administracyjnego.

Szacując ryzyko zdrowotne konsumentów wody bierze się pod uwagę przede wszystkim występowanie w niej czynników potencjalnie niebezpiecznych bądź szkodliwych dla zdrowia, czas trwania przekroczenia dopuszczalnych norm, poziom stężeń mogących wywoływać negatywne zmiany w stanie zdrowia konsumentów oraz wielkość populacji narażonej na te czynniki. Prawdopodobieństwo wystąpienia skutków zdrowotnych wywołanych danym zagrożeniem zależy od predyspozycji osobniczych poszczególnych konsumentów wody. W roku 2023 na obszarze gminy Śniadowo wartości badanych parametrów nie przekraczały poziomów, dla których obserwowane byłoby jakiegokolwiek niepożądane skutki zdrowotne.

Reasumując, jakość wody do spożycia przez ludzi w 2023 r. spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz.U. poz. 2294/.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łomży**
dr n. med. Przemysław Gosk
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Śniadowie, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo;
2. a/a HK.