

KOMUNIKAT Nr 12.W.2024

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie
z dnia 18 kwietnia 2024 roku**

Na podstawie Sprawozdania z pobierania i badań Nr SB/42507/04/2024 z dnia 16.04.2024 r. pobranej z Wodociągu Gąsawa w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody w zakresie oznaczenia manganu


**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie
stwierdza**

że woda z Wodociągu Gąsawa spełnia wymagania określone w części C tabeli 2 lp. 5 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), w zakresie stężenia manganu.

Wodociąg Gąsawa zaopatruje w wodę mieszkańców następujących miejscowości: Gąsawa, Biskupin, Komratowo, Oświeka.

Numer telefonu do kontaktu w sprawie jakości wody 523036221.

Jednocześnie informuję, iż nadal obowiązuje Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie Nr 11.W.2024 dotyczący warunkowej jakości wody z Wodociągu Gąsawa z powodu wykrycia bakterii grupy coli w liczbie mniejszej niż 10 jtk/100ml.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Żninie

Anna Zaremba-Nowak
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego
i Profilaktyki Zdrowotnej