



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W MAKOWIE MAZOWIECKIM

• tel.: 29 717 13 00

• sekretariat.psse.makow@sanepid.gov.pl

• ul. Adama Mickiewicza 31,  
06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki, dnia 24.06.2022 r.

HKN.9027.01.50.2022.BZ

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późniejszymi zmianami),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),
- § 21 ust. 1 pkt 3 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole nr: 37/S/Mak sporządzony w dniu 17.05.2022 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki wody nr sprawozdania **HKL.9052.875.2022** sporządzonego przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 06-200 Ostrów Mazowiecka pobranej z punktu zgodności w:  
- Stacja Uzdatniania Wody w Jankowie gm. Czerwonka

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim  
stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi  
z wodociągu o produkcji 100-1000 m<sup>3</sup>/d Jankowo gm. Czerwonka  
zarządzanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.  
w Makowie Mazowieckim, ul. Przemysłowa 5**

**UZASADNIENIE**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim wydał dnia 24.06.2022 r. decyzję nr HKN.9027.5.5.2022.BZ z terminem wykonania do 26.07.2022 r. na doprowadzenie jakości wody z wodociągu o produkcji 100-1000 m<sup>3</sup>/d Jankowo gm. Czerwonka do odpowiedniego składu fizykochemicznego określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), ze względu na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametrycznej jonu amonu i manganu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Makowie Mazowieckim

mgr inż. *Anne Łaleska-Napiórkowska*

**Otrzymuje:**

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 5,  
06-200 Maków Mazowiecki
2. Wójt Gminy Czerwonka, Czerwonka Włociańska 38; 06-232 Czerwonka
3. aa.

*spowodowała:*