



## KOMUNIKAT nr 02/11/2024

z dnia 06.11.2024 r. godz. 14.15

### w sprawie braku przydatności wody do spożycia odbiorców wody z urządzenia wodociągowego Starczówek w miejscowości Biernacice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ząbkowicach Śląskich po otrzymaniu wyniku mikrobiologicznych badań próbek wody pobranych w dniu 04.11.2024 r. z urządzenia wodociągowego zaopatrującego miejscowości gminy Ziębice: Starczówek, Biernacice, Głęboka, Lubnów, Niedźwiedz, Osina Mała, Pomianów Dolny oraz części miejscowości Chałupki (gmina Kamieniec Ząbkowicki) informuje, że stwierdził brak przydatności wody do spożycia w miejscowości **Biernacice** ze względu na obecność w badanej wodzie bakterii grupy coli w liczbie 16 jtk/100 ml.

#### Do odwołania następnym komunikatem, woda z sieci wodociągowej w miejscowości Biernacice tymczasowo nie nadaje się do:

- picia przez ludzi,
- przygotowywania zimnych napojów i niezagotowanych potraw,
- mycia owoców i warzyw, spożywanych na surowo,
- wytwarzania lodu,
- mycia i płukania naczyń kuchennych i sztućców,
- mycia zębów,
- mycia, kąpieli.

#### Woda z kranu nadaje się do:

- sprzątania i do splukiwania ustępów.

**Należy zwrócić szczególną uwagę na dzieci, niemowlęta i osoby starsze.**

Zarządca urządzenia wodociągowego, tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ziębicach poinformował o prowadzonych działaniach naprawczych.

