

## Opis Przedmiotu Zamówienia

Zamówieniem objęte jest **Realizacja usługi transmisji alarmów pożarowych z OUD Modlnica**.

W ofercie należy uwzględnić konieczność wykonanie niezbędnych prac w budynkach oraz określić miesięczny koszt świadczenia przedmiotowej usługi.

Budynek dla którego należy zapewnić transmisję alarmów pożarowych z Systemu Sygnalizacji Pożaru do Państwowej Straży Pożarnej zlokalizowany jest w nowowytbudowanym budynku na Odwodzie Utrzymania Drogi Ekspresowej w Modlnicy (Modlnica ul. Podchruście 1B, link do pinezki: <https://maps.app.goo.gl/vQHEbb2oFfSy7Njh8> ).

Zamawiający informuje, iż linia telefoniczna będzie zlokalizowana w pomieszczeniu gdzie znajduje się centrala ppoż.

Centrala pożarowa znajduje się na parterze w pomieszczeniu elektrycznym. Typ centrali pożarowej: AWEX FAS

Zamawiający zapewnia stałe łącze internetowe światłowodowe doprowadzone do budynku. Centrala Sygnalizacji Pożaru spełnia wymagania wskazane w Zarządzeniu nr 3/2013 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z dnia 31 grudnia 2013r.

W ofercie należy uwzględnić ewentualną konieczność poprawy przepustów ppoż podczas montażu przewodu antenowego.

Budynek jest budynkiem dwukondygnacyjny (parter i 1 piętro) , istnieje możliwość wprowadzenia kabla ok. 40-50m wg utworzonych już tras kablowych Na dachu budynku nie znajduje się maszt antenowy, na którym będzie można zainstalować antenę nadawczo-odbiorczą. Dach jest płaski, pokrycie papa, możliwy jest montaż małego masztu z obciążnikiem betonowym

