

Nr sprawy : O/SZ.Z-11.2431.4.2023.AG

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część 2**

### **I. Zamawiający**

Skarb Państwa – Dyrektor Generalny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  
GDDKiA Oddział w Szczecinie, ul. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin, NIP: 8522353687

### **II. Tryb udzielenia zamówienia**

Zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130.000,00 PLN (netto).

### **III. Przedmiot zamówienia**

**Dostawa wraz z montażem stacji ładowania pojazdów elektrycznych typu wallbox 2x22 kW – 6 szt., słupków montażowych, remont i podłączenie stacji ładowania do nowego przyłącza energetycznego z podziałem na 3 zadania.**

### **IV. Termin wykonania zamówienia**

**Do 60 dni** od daty podpisania umowy

### **V. Warunki udziału w postępowaniu**

- Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców.**
- Wykonawca będzie realizował zamówienie w oparciu o własny sprzęt i materiały; pomiary i badania należy wykonać za pomocą urządzeń pomiarowych, które posiadają wymagane certyfikaty i aktualną legalizację (świadczenie wzorcowania).


### **VI. Zakres prac objętych zamówieniem**

- Dostawa i montaż fabrycznie nowych stacji ładowania pojazdów typu wallbox 22 kW – szt. 2 do Rejonu Szczecinek**
- Dostawa i montaż słupków montażowych do stacji ładowania- szt. 2.**
- Montaż i podłączenie do ZKP:**


Stacje ładowania o mocy 22 kW każda montowane będą na słupkach, zlokalizowane na zewnętrznym parkingu na posesji przy ul. Piłskiej 30 w Szczecinku (rys. 1). Nową linię kablową o długości około 10 m (przekrój min. 5x35mm<sup>2</sup>) ułożyć do istniejącego złącza kablowego. Stacje ładowania bez stałych kabli – wyposażone w gniazdo do podłączenia standardowego kabla ładującego typ 2 22kW 32A IP54. Rozdzielnicę wyposażać należy w cały niezbędny osprzęt wymagany do prawidłowej pracy układu, w tym w szczególności w: licznik energii elektrycznej, wyłączniki różnicowoprądowe typu A /30mA /oraz wyłączniki nadmiarowoprądowe. Od nowej rozdzielnicy do każdej stacji ładowania ułożyć należy osobne linie kablowe ( kabel ziemny).

Warunkiem odbioru robót jest przedłożenie protokołów z przeprowadzonych badań i pomiarów wykonanej instalacji potwierdzającej jej sprawność i możliwość bezpiecznej eksploatacji.

Badania i pomiary muszą być wykonane przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje i uprawnienia poświadczone świadectwem kwalifikacyjnym SEP kat. E, a ocena stanu instalacji na protokołach pomiarowych musi być dokonana przez osobę niewykonującą pomiarów i posiadającą świadectwo kwalifikacji w zakresie dozoru D.



Rys.1 Mapa Rejon Szczecinek



Rys.2 Lokalizacja stacji ładowania pojazdów Rejon Szczecinek

**Uwaga:**

Zamawiający informuje, że przed sporządzeniem oferty wykonawca może dokonać wizji lokalnej po wcześniejszym kontakcie z osobą prowadzącą sprawę:

p. Aleksandra Góra – tel. 94 37 309 63

**Realizacja robót przy czynnym obiekcie – wyłączenia zasilania mogą być dokonywane tylko po godz. 15.30 w dni robocze i muszą być uzgadniane z Zamawiającym.**

#### **VII. Wymagania dotyczące stacji ładowania pojazdów**

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych spełniać muszą następujące wymagania:

- przystosowane do montażu na zewnątrz
- odpowiednie do pracy w każdych warunkach atmosferycznych
- temperatura pracy min.: -25 do 40°C
- klasa wodoodporności min.: IP 44
- udarność: min. IK08
- certyfikat CE,
- polska dystrybucja,
- pełna gwarancja producenta
- nominalna moc ładowania: 22 kW
- nominalny prąd ładowania: 32A
- regulacja mocy ładowania
- liczba faz: 3 PH
- napięcie znamionowe: 230V / 400V
- **bez stałego kabla**

#### **Dodatkowe wyposażenie do stacji:**

- gniazdo stacji ładowania Typ 2 32A 22kW IP54
- kabel do ładowania samochodu min. 5 m 32A 22kW

#### **VIII. Sposób obliczenia ceny**

1. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia wraz z kosztem dojazdu oraz uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia.
2. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zgodne ze stawką podaną w formularzu ofertowym (załącznik nr 2).

#### **IX. Warunki płatności**

1. Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze nastąpi, po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia, w terminie do 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy.

**X. Opis sposobu przygotowania oferty**

1. Ofertę należy złożyć **do dnia 15.09.2023 r.** w sekretariacie GDDKiA O/Szczecin Rejon w Koszalinie, ul. Kupiecka 5, 75-671 Koszalin osobiście lub przesłać pocztą ( liczy się data wpływu)
2. Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 wraz z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 3.

Z-CIA KIEROWNIKA REJONU

  
mgr inż. Dariusz Wesolowski