

HKN.9011.104.2.2023

### OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537)
- § 21 i 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach nr: 143/OsM, 189/OsM z poboru próbek wody dokonanego w dniu 17.04.2023 r. i 16.05.2023 r. z **wodociągu o produkcji 100–1000 m<sup>3</sup>/d Rząśnik Włociański:**

- Szkoła Podstawowa Rząśnik Włociański (kran w kuchni)

- Rząśnik Włociański 18 (kran w kuchni)

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody nr sprawozdań: HKL.9052.713.2023 z dnia 08.05.2023 r., HKL.9052.962.2023, HKL.9052.963.2023 z dnia 22.05.2023 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej

stwierdza **przydatność wody do spożycia przez ludzi**

z wodociągu o produkcji 100-1000 m<sup>3</sup>/d Rząśnik Włociański

zarządzanego przez Gminę Wąsewo

### **Uzasadnienie**

Na podstawie sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu o produkcji 100 – 1000 m<sup>3</sup>/d Rząśnik Włociański stwierdzono, że woda w zakresie przebadanych parametrów spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

p.o. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Ostrowi Mazowieckiej

Renata Małec

### Otrzymuje:

1. Urząd Gminy Wąsewo ul. Zastawska 13; 07-311 Wąsewo

### Do wiadomości:

1. Aa