

Warszawa, dnia 19.04.2022 roku

FT.2601.3.2022.KM

Uczestnicy postępowania przetargowego

dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Postępowanie 3/2022 – Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na wybranych budynkach szkolnictwa artystycznego w Polsce” - numer referencyjny FT.2601.3.2022.KM

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień (*Dz. U. z 2022 r, poz. 25 z późniejszymi zmianami*), Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (swz), które wpłynęły do Zamawiającego wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1:

W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zapisane są panele z 72 płytkami ogniw o mocy 320 wp. Obecnie na rynku panele mają około 380-400 wp na ogniwa halfcut (120 szt). Czy dopuszczają państwo takie moduły?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający co do zasady dopuszcza taką możliwość, pod warunkiem zachowania całkowitej mocy na danym obiekcie z tolerancją typu ewentualnych ułamków kWp wynikających z niemożności precyzyjnego dostosowania mocy zaproponowanych paneli. Zmiana paneli (typ lub moc paneli) musi uzyskać uprzednią akceptację projektanta. Jednocześnie Zamawiający rekomenduje, aby analizy załączonej dokumentacji projektowej dokonywać w sposób kompleksowy – tam gdzie występuje aneks do opracowanej uprzednio dokumentacji projektowej, aby jego zapisy analizować wraz z zapisami dokumentacji.

Pytanie 2:

Proszę o zmianę zapisu w specyfikacji technicznej dt. instalacji na terenie miasta Augustów, dotyczącego paneli polikrystalicznych, lub dopuszczenie zastosowania modułów monokrystalicznych. Panele na których został oparty projekt są niedostępne.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania modułów monokrystalicznych. Jeżeli potencjalny Wykonawca jest w stanie zapewnić i dostarczyć panele monokrystaliczne o parametrach nie gorszych niż przewidziano w projekcie to nie ma problemu takie mogą być. Istotne są parametry techniczne, w tym ich sprawność i efektywność.

Niniejsza odpowiedź stanowi jednocześnie modyfikację w trybie w art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, odpowiednich zapisów SWZ.