



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LUBLINIE

20-029 Lublin, ul. Uniwersytecka 12
tel. 81 532 97 05, faks 81 532 47 23
psse.lublin@pis.gov.pl ePUAP: psse_lublin

HK.9022.13.1.2022.MA

Lublin, dnia 23.03.2022 r.

**Komunikat
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie**


**w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu zbiorowego
zaopatrzenia Piotrków, gm. Jabłonna.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, że badanie jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Piotrków, gm. Jabłonna z dnia 22.03.2022 r. zaopatrującego miejscowości: Piotrków Pierwszy, Piotrków Drugi, Piotrków Kolonia, Wolnica wykazało przekroczenie parametru mikrobiologicznego.

**Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Piotrków jest warunkowo przydatna
do spożycia i poddawana jest dezynfekcji.**

Uwaga: Dla osób szczególnie wrażliwych, w tym noworodków i niemowląt, zaleca się używanie wody po uprzednim jej przegotowaniu. Wodę należy gotować minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Aktualne informacje dotyczące jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Piotrków gmina Jabłonna będą przekazywane na bieżąco.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Lublinie

Renata Ranc-Kozłot