

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BIELSKU-BIAŁEJ

ul. Broniewskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała

tel.: 33 816-00-12, fax: 33 812-57-63

email: ppis@psse.bielsko.pl www.psse.bielsko.pl

ONS-HKiŚ.4360.1.2020
L. dz. 2280/2020

Bielsko-Biała, dnia 09.03.2020r.

Wójt Gminy Kozy

Obszarowa ocena jakości wody dla gminy Kozy

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59) i § 20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), po rozpatrzeniu ocen okresowych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia za 2019r.

1. Wykaz producentów wody.

Gmina Kozy zaopatrywana jest w wodę produkowaną przez:

- Stację Uzdatniania Wody Soła I w Kobiernicach należącą do Aqua S.A. Bielsko-Biała,
- Stację Uzdatniania Wody Soła III/II w Kobiernicach należącą do Aqua S.A. Bielsko-Biała.

2. Produkcja wody i sposób uzdatniania.

Obie Stacje Uzdatniania Wody w Kobiernicach dostarczają dla gminy Kozy średnio 1400 m³/d.

Stacja Uzdatniania Soła I oparta jest o ujęcie infiltracyjne, stosowana jest tylko dezynfekcja końcowa, natomiast na Stacji Uzdatniania Soła III/II stosowana jest koagulacja, filtracja i dezynfekcja końcowa.

3. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę .

Na terenie gminy Kozy liczba ludności zaopatrywanej w wodę wodociągową wynosi szacunkowo 11 000 osób.

4. Jakość wody.

Do oceny jakości wody wykorzystywano wyniki próbek pobieranych i badanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, a także wyniki uzyskane przez producentów wody w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej. Wyniki badań laboratoryjnych wykazały stan jakości odpowiadający wymogom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

5. Przekroczenia dopuszczalnych parametrów jakości wody.

Na terenie gminy Kozy w żadnej badanej próbce nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych badanych parametrów.

6. Zgłoszenie reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

W roku 2019 nie odnotowano zgłoszeń mieszkańców gminy dotyczących reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

7. Prowadzone postępowania administracyjne i działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

Z uwagi na dobrą jakość wody na terenie gminy Kozy nie było konieczności prowadzenia postępowań administracyjnych i działań naprawczych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej, po analizie sprawozdań z badań wody wykonanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz przedsiębiorstwa wodociągowe z ujęć objętych nadzorem w 2019 roku, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi dla gminy Kozy.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Bielsku-Białej
dr n. med. Jarosław Rutkiewicz

Otrzymują:

1. Urząd Gminy w Kozach; 43-340 Kozy, ul. Krakowska 4,
2. ONS-HKiŚ/a/a