

Kraśnik, dnia 08.10.2021r.



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W KRAŚNIKU**

23-200 Kraśnik, ul. Kościuszki 36  
tel/fax. (81) 884-36-73  
e-mail: [psse.krasnik@pis.gov.pl](mailto:psse.krasnik@pis.gov.pl),  
<https://www.gov.pl/web/psse-krasnik>

**Komunikat  
o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
Zalesie gm. Wilkołaz**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranej w ramach urzędowej kontroli jakości wody w dniu 05.10.2021r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zalesie gm. Wilkołaz, stwierdził przekroczenie parametru mikrobiologicznego, co stanowi naruszenie obowiązujących w tym zakresie przepisów zawartych w załączniku nr 1 część A tabela 1 do rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

W związku z powyższym w dniu 08.10.2021r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi na przedmiotowym wodociągu i nakazał właścicielowi prowadzenie stałej dezynfekcji wody do czasu uzyskania prawidłowych wyników w całej sieci wodociągowej. Wodociąg Zalesie gm. Wilkołaz zaopatruje w wodę miejscowości: Ewunin, Obroki, Ostrów Kolonia, Ostrów, Wilkołaz Pierwszy, Wilkołaz Drugi, Wilkołaz Trzeci, Wilkołaz Dolny, Zalesie, Zdrapy, Wilkołaz Stacja Kolejowa, Wilkołaz Górny, Rudnik Szlachecki, Rudnik Kolonia, Wólka Rudnicka.

Woda z wodociągu jest chlorowana dla zwiększenia bezpieczeństwa konsumentów zaleca się jej przegotowanie przed spożyciem.

Z uwagi na uzdatnianie wody przy użyciu podchlorynu sodu, zmianie może ulec jakość organoleptyczna wody tj. smak i zapach.

Wykryte bakterie mogą powodować u ludzi zaburzenia żołądkowo-jelitowe, bóle brzucha i biegunki, w szczególności u osób o obniżonej odporności (dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży, matki karmiące).

Po zmianie sytuacji w zakresie jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku wyda stosowny komunikat.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Kraśniku

dr inż. Joanna Sarzyńska

*niepodlega*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI

