



**POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA
W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Nadodrzańska 24

NIP: 926-12-96-375, e-mail: psse.krosnoodrzańskie@sanepid.gov.pl

tel. (068) 383 53 70, 383 80 77, fax (068) 383 53 70

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

K O M U N I K A T

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim
z dnia 24 października 2024 r.**

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego w Krośnie Odrzańskim, zaopatrującego w wodę

miejsowość Krosno Odrzańskie, Raduszec Stary, Chyże, Osiecznica, Marcinowice,


Łochowice, Bielów i Czetowice (Gm. Krosno Odrzańskie).

Na podstawie § 26 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim po zapoznaniu się z otrzymanym w dniu 24 października 2024 r. sprawozdaniem z badań próbki wody pobranej w dniu 22 października 2024r. z wodociągu publicznego miejskiego w Krośnie Odrzańskim, z punktu czerpania wody w Szkole Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim stwierdził, że jakość wody nie spełnia wymagań określonych w obowiązujących przepisach ze względu na obecność bakterii z gr. coli.

W związku z powyższym stwierdzony został brak przydatności wody do spożycia.

W związku z zaistniałą sytuacją należy przestrzegać poniższych wskazówek:

- woda z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowywania posiłków,
- woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych,
- woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień,
- woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych tj. WC



Administrator wodociągu został zobowiązany do podjęcia natychmiastowych działań naprawczych. Poprawa jakości wody uzależniona jest od skuteczności tych działań.

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krośnie Odrzańskim
R. Pielich
mgr Krzysztof Pielich