

W/97/19

Dobrodzień, dnia 20.02.2019r.

**P. G. L. Lasy Państwowe  
Nadleśnictwo Lubliniec  
ul. Myśliwska 1  
42-700 Lubliniec**

**Pełnomocnik:  
Anna Sołtysik Biuro Projektowe  
i Usług Inwestycyjnych  
ul. Byczyńska 120  
46-203 Kluczbork**

**dot:** *przyłącza wodociągowego do nowo  
planowanej budowy kancelarii dla  
leśnictw Sieraków, Rędzina przy  
ul. Dobrodzieńskiej w miejscowości  
Rędzina na działce nr 183/166 ark. m. 11.*

**WARUNKI Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w  
Dobrodzieniu W ZAKRESIE ROBÓT ZWIĄZANYCH  
Z WYKONAWSTWEM PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH DO  
NIERUCHOMOŚCI**

**I WARUNKI OGÓLNE**

1. Przyłącze wodociągowe może być realizowane wyłącznie w oparciu o skróconą dokumentację projektową, wykonaną przez odpowiednie komórki projektowe lub uprawnione osoby fizyczne.
2. Dokumentacje projektowe wykonane przez komórki projektowe lub osoby uprawnione winny być uzgodnione przez ZGKiM w Dobrodzieniu.
3. Przyłącza wodociągowe mogą być realizowane przez uprawnione do wykonawstwa tego rodzaju robót przedsiębiorstwa, zakłady lub osoby posiadające stosowne uprawnienia do wykonawstwa instalacji wod.-kan

**II WARUNKI SZCZEGÓŁOWE**

1. Przed przyjęciem zlecenia do realizacji, wykonawca winien zapoznać się z dokumentacją projektową, skonfrontować ją z warunkami miejscowymi celem ustalenia możliwości wykonania prac w pełnej zgodności z opracowaną dokumentacją.
2. W przypadku konieczności wniesienia uzasadnionych warunkami miejscowymi lub postulatami Inwestora zmian w dokumentacji technicznej, zmiany te muszą być dokonane w uzgodnieniu z projektantem i dodatkowo uzgodnione z ZGKiM w Dobrodzieniu.
3. Jeżeli zakres robót podłączeniowych wymaga przejścia pod urządzoną drogą lub wyłączenia z ruchu części jezdni — dokumentacja winna być uzgodniona przez wykonawcę dodatkowo z odpowiednią jednostką eksploatacyjną dla uściślenia warunków prowadzenia robót w pasie drogowym.  
Wykonawca winien się również upewnić, czy dostarczona przez inwestora dokumentacja posiada stosowne uzgodnienia pozwalające prowadzenie robót w sposób bezkolizyjny i bezpieczny, w przypadku braku aktualnych uzgodnień — uzgodnienia należy zaktualizować
4. Jeżeli zakres robót podłączeniowych wymaga wejścia na teren obcej działki (nieruchomości) wykonawca w porozumieniu z zleceniodawcą robót winien uzyskać zgodę wejścia na teren od właściciela nieruchomości

5. Rozpoczęcie robót winno być poprzedzone złożeniem w ZGKiM zlecenia do realizacji, wykonania robót zgodnie z opracowaną dokumentacją i warunkami ZGKiM oraz zabezpieczenia przed możliwością poboru wody bez wodomierza.
6. Rozpoczęcie robót możliwe jest po upewnieniu się przez wykonawcę że ZGKiM nie ma żadnych uwag ani zastrzeżeń. Stwierdzeniem takim jest przyjęcie zlecenia na nawiercenie rurociągu ulicznego.
7. Wykonane przyłącza przy otwartych wykopach umożliwiające sprawdzenie jakości wykonanych robót, głębokości posadowienia, zabezpieczenia przed korozją oraz szczelności — winno być zgłoszone do odbioru technicznego w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty nawiercenia rurociągu ulicznego.
8. Uzasadnione odstępstwa od powyższych wymogów winny być indywidualnie rozpatrzone i uzgodnione z ZGKiM
9. Zgłoszenie do odbioru robót winno być poprzedzone przez wykonawcę dokładnym sprawdzeniem we własnym zakresie stanu technicznego zrealizowanego przyłącza i zgodności z opracowaną dokumentacją techniczną, oraz wykonaniem przez uprawnioną komórkę geodezyjną inwentaryzacji powykonawczej, podłączenia.  
Szkic inwentaryzacji geodezyjnej, wykonawca dostarcza przed odbiorem technicznym.

#### **ZABRANIA SIĘ:**

1. Przyjmowania zlecenia na przyłącza wodociągowe o ile przy pierwszej wizji na terenie posesji stwierdzono prowadzenie robót w zakresie nie objętym dokumentacją techniczną
2. Rozpoczynanie robót na obiekcie bez upewnienia się, że została zaakceptowana przez ZGKiM bez zastrzeżeń
3. Przykrycia wykonanych rurociągów przed dokonaniem odbiorem technicznym i inwentaryzacją powykonawczą.
4. Łączenia wykonanego przyłącza wodociągowego z instalacją umożliwiając pobór wody bez wodomierza i zaworu antyskażeniowego.
5. Polecenia wykonania robót osobom nie posiadającym uprawnień i przygotowania zawodowego do realizacji robót wod.- kan.
6. Stawiania ogrodzenia w odległości mniejszej niż 1,5 m od sieci wodociągowej.
7. Na trasie przyłącza nie sadzić drzew, krzewów itp. oraz nie utwardzać trwale.  
Nie podporządkowanie się wymogom wypływającym z wyżej wymienionych warunków spowoduje natychmiastowe wnioskowanie o wstrzymanie zezwolenia na wykonanie robót w zakresie przyłączy wodociągowego.

#### **UWAGA :**

1. Badanie wody przeprowadzi lokalna służba **SANEPID**. Dopuszczenie przyłącza do eksploatacji nastąpić może dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku badań wody.
2. Właściciel wybudowanej sieci wodociągowej zaleca aby przyłącze wodociągowe wykonała Firma -Usługowo-Handlowa Rafał Maleska 46-380 Rzędowice ul. Dolna 5 tel.034/3575925, tel. kom. 699428 45 jako wykonawca całej Inwestycji, że względu na okres gwarancyjny lub inny wykonawca pod warunkiem przyjęcia gwarancji na tym odcinku na cały okres przebiegu gwarancji.
3. Miejsce „wcięcia” przyłącza wodociągowego od sieci wodociągowej z rurociągu PE fi 90 zaznaczono kolorem niebieskim na załączonym wycinku mapie zasadniczej.


**Potwierdzenie otrzymania warunków**

**Przedstawiciel zakładu**

**DYREKTOR**  
  
mgr inż. Dariusz Dykta







orientacja arkuszy

Arkusz 1

Arkusz 2