



Świnoujście, dnia 13 lipca 2022 r.


KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu z dnia 13 lipca 2022 roku w sprawie braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na ul. Olsztyńskiej na odcinku od ul. Bydgoskiej do ul. Chełmskiej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świnoujściu po zapoznaniu się z wynikami badania próbki wody nr MWIŻ/1560/22 pobranej w dniu 12 lipca 2022 roku z przenośnego kurka czerpalnego na ul. Olsztyńskiej w Świnoujściu stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn.zm.) z uwagi na obecność bakterii grupy coli w ilości 69 jtk/100 ml, przy wymogach 0 jtk/100 ml.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowywania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu, ul. Kofłątaja 4 został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Świnoujściu
mgr Aneta Szymanowska