

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
za okres styczeń - marzec 2024r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024r., poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2023r., poz. 537), § 22 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody prowadzonych w ramach:

1. nadzoru sanitarnego nad jakością wody:
 - nr HKL 01101.2024 z dnia 22.02.2024r.,
 - nr HKL 01102.2024 z dnia 22.02.2024r.,
2. kontroli wewnętrznej nad jakością wody:
 - nr 6742/1822/W/896/23/LHR/HR z dnia 5.02.2024r.,
 - nr BP/589/2024 z dnia 22.02.2024r.,
 - nr HKL 00913.2024 z dnia 15.02.2024r.,
 - nr HKL 00914.2024 z dnia 16.02.2024r.,
 - nr HKL 00912.2024 z dnia 1.03.2024r.,
 - nr HKL 01699.2024 z dnia 13.03.2024r.,
 - nr HKL 01700.2024 z dnia 14.03.2024r.,
 - nr HKL 01705.2024 z dnia 13.03.2024r.,
 - nr HKL 01706.2024 z dnia 14.03.2024r.,
 - nr HKL 01698.2024 z dnia 20.03.2024r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Bieganów.**

Uzasadnienie

W próbkę wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 12.02.2024r. (miejsce pobrania próbki – Stacja Uzdatniania Wody Bieganów), zgodnie ze sprawozdaniem nr HKL 00912/2024 z dnia 1.03.2024r. stwierdzono przekroczenie parametru chemicznego: mangan. W toku postępowania wyjaśniającego zarządca wodociągu przedstawił wynik badania wody pobranej w dniu 11.03.2024r. z ww. punktu – sprawozdanie nr HKL 01698.2024 z dnia 20.03.2024r., zgodnie z którym, nie stwierdzono przekroczenia ww. parametru chemicznego. Pozostałe próbki wody nie wykazywały przekroczeń żadnych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody i kontrolą wewnętrzną stwierdza, iż jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego Bieganów w badanym zakresie odpowiada

wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Grodzisku Mazowieckim


mgr Agnieszka Błędowska
Kierownik Sekcji Epidemiologii

WYŚLANO 1 6. KWI. 2024



Załączniki:

1. Sprawozdanie nr HKL 01101.2024 z dnia 22.02.2024r.,
2. Sprawozdanie nr HKL 01102.2024 z dnia 22.02.2024r.,
3. Sprawozdanie nr 6742/1822/W/896/23/LHR/HR z dnia 5.02.2024r.,
4. Sprawozdanie nr BP/589/2024 z dnia 22.02.2024r.,
5. Sprawozdanie nr HKL 00913.2024 z dnia 15.02.2024r.,
6. Sprawozdanie nr HKL 00914.2024 z dnia 16.02.2024r.,
7. Sprawozdanie nr HKL 00912.2024 z dnia 1.03.2024r.,
8. Sprawozdanie nr HKL 01699.2024 z dnia 13.03.2024r.,
9. Sprawozdanie nr HKL 01700.2024 z dnia 14.03.2024r.,
10. Sprawozdanie nr HKL 01705.2024 z dnia 13.03.2024r.,
11. Sprawozdanie nr HKL 01706.2024 z dnia 14.03.2024r.,
12. Sprawozdanie nr HKL 01698.2024 z dnia 20.03.2024r.

Otrzymuje:

1. Urząd Gminy Jaktorów
ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
2. a/a HKN