

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KATOWICACH**

PLAC GRUNWALDZKI 8-10, 40-127 KATOWICE

e-mail: psse.katowice@sanepid.gov.pl

<https://www.gov.pl/web/psse-katowice>

Katowice, dnia 8.08.2024 r.

Sekretariat
32 257 04 04

Fax
32 253 24 89

Centrala
32 253 24 60

Sekcja Epidemiologii
32 253 24 99

*Sekcja Higieny
Żywności, Żywienia
i Przedmiotów Użytku*
32 253 24 82

*Sekcja Higieny
Komunalnej
i Środowiska*
32 253 24 91

Sekcja Higieny Pracy
32 253 24 78

*Sekcja Higieny
Dzieci i Młodzieży*
32 253 24 75

*Sekcja
Zapobiegawczego
Nadzoru Sanitarnego*
32 253 24 87

*Sekcja
Oświaty Zdrowotnej*
32 253 24 79

Sekcja Administracyjna
32 253 24 86

Sekcja Ekonomiczna
32 253 24 85

*Samodzielne
Stanowisko do Spraw
Pracowniczych
i Szkoleń*
32 253 24 71

NS.HKiŚ.9027.4.2.9.2024

Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie

ul. Jana Pawła II 10

41- 100 Siemianowice Śląskie

Wysłano dnia 09.08.24r.
7030

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
DLA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
za okres pierwszego półrocza 2024 roku**

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416);
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757);
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach po rozpatrzeniu sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w punktach monitoringowych na terenie miasta Siemianowice Śląskie przez przedsiębiorstwa wodociągowe tj. Wodociągi Siemianowickie Aqua- Sprint Sp. z o.o. i Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody oraz sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach kontroli urzędowej

**stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi
na terenie miasta Siemianowice Śląskie
w okresie pierwszego półrocza 2024 roku.**

Uzasadnienie

W okresie pierwszego półrocza 2024 roku monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi był prowadzony na terenie miasta Siemianowice Śląskie w tak zwanych „punktach zgodności” tj. 9 stałych punktach monitoringowych wyznaczonych na miejskiej sieci dystrybucyjnej przez Wodociągi Siemianowickie Aqua- Sprint Sp. z o.o. oraz w 3 punktach próbkobiorczych wyznaczonych przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. zlokalizowanych w strefie zasilania w wodę miasta Siemianowice Śląskie (na tzw. „studniach” wodomierzowych).

Liczba raportowanych próbek wody pobranych przez Wodociągi Siemianowickie Aqua- Sprint Sp. z o.o. i Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w ramach prowadzenia wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia wynosiła łącznie w pierwszym półroczu 2024 roku:

- 31 próbek do badań fizykochemicznych,
- 31 próbek do badań bakteriologicznych.

Dodatkowo w ramach kontroli urzędowej prowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach w pierwszym półroczu 2024 roku pobrano:

- 13 próbek do badań fizykochemicznych,
- 13 próbek do badań bakteriologicznych.

Wykonano 1 rekontrolę w zakresie parametrów mikrobiologicznych (ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C), która nie potwierdziła występowania niezgodności z wymaganiami. W okresie pierwszego półrocza 2024 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach wydał 44 orzeczenia o przydatności wody do spożycia przez ludzi, które zostały przekazane do Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich.

Po podsumowaniu wszystkich sprawozdań z badań wody wykonanych w okresie pierwszego półrocza 2024 roku stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów grupy A i grupy B woda na terenie miasta Siemianowice Śląskie spełnia wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i była przydatna do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Katowicach


mgr Jolanta Kolanko

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Starszy Asystent Sekcji
Higieny Komunalnej i Środowiska


mgr Natalia Klakus