

Chełm, dnia 13 września 2021 r.

**Gmina Wierzbica
ul. Włodawska 1
22-150 Wierzbica**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie działając na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028), po zapoznaniu się z protokołem pobrania próbek wody z dnia 08 września 2021 r. z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia w Wólce Tarnowskiej /badanie wykonane w ramach zlecenia przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Chełmie w zakresie: parametrów grupy B – badanie mikrobiologiczne/ z następujących punktów pobrania: Mieszkanie prywatne – Tarnów 31A, Hydrofornia – Wólka Tarnowska, Mieszkanie prywatne – Wólka Tarnowska 54, oraz po przeanalizowaniu wyników badania wody zawartych w raporcie z badań: **Nr WD/0510-0512/21/Z** z dnia 13 września 2021 r.,

s t w i e r d z a :

woda w badanym zakresie dostarczana przez Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia w Wólce Tarnowskiej, gm. Wierzbica nadaje się do spożycia przez ludzi i spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Chełmie
Elzbieta Kuryk

Otrzymują:

1. Adresat
2. HŻiŻ
3. a/a