



## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach

11-200 Bartoszyce, ul. Bohaterów Warszawy 12, telefon: 89 762 32 57 faks 89 762 21 50  
e-mail: psse.bartoszyce@sanepid.olsztyn.pl

Bartoszyce, 14.05.2021 r.


### KOMUNIKAT NR 1/2021

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach informuje, iż jakość wody w wodociągu Szpitala Powiatowego w Bartoszycach nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) ze względu na wysoki wzrost ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C.

**WODA Z WODOCIĄGU SZPITALA POWIATOWEGO W BARTOSZYCACH  
WARUNKOWO NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
(WODA DO CELÓW SPOŻYWCZYCH NADAJE SIĘ WYŁĄCZNIE  
PO PRZEGOTOWANIU)**

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i sflukiwania toalet.

**Wodociąg zaopatrzuje Szpital Powiatowy w Bartoszycach.**



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Bartoszycach

*mgr inż. Mirosława Tabaka*