



Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik do umowy

Termin składania ofert do: 07.11.2023 r.
do godziny 11.00

..... dn. - 11- 2023 r.
(data i miejscowość sporządzenia oferty)



Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa
Opolski Oddział Regionalny
ul. Wrocławskiej 170G
45-836 Opole

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe składamy ofertę na:

Dostawę, montaż i uruchomienie 6 sztuk klimatyzatorów typu split we wskazanych lokalizacjach Opolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR oraz Demontaż wraz z utylizacją 5 sztuk klimatyzatorów typu split, oferujemy wykonanie ww. przedmiotu zamówienia wg poniższych warunków.

I. Koszt dostawy klimatyzatorów

L.P	Lokalizacja	Przedmiot zamówienia	Cena jedn. netto	ilość szt.	Wartość netto	Stawka podatku VAT	Wartość podatku VAT	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6=4x5	7	8	9=6+8
1	Biuro Powiatowe ARiMR w Oleśnie ul. Powstańców Śl.14 46-300 Olesno	Dostawa Klimatyzatora typu split o mocy 3,5 kW(komplet) marka:		3				
2	Biuro Powiatowe ARiMR w Strzelcach Opolskich ul. 1-go Maja 59	Dostawa Klimatyzatora typu split o mocy 2,5 kW(komplet) marka:		1				



3	Biuro Powiatowe ARiMR w Strzelcach Opolskich ul. 1 -go Maja 59	Dostawa Klimatyzatora typu split o mocy 5,0 kW(komplet) marka:		1				
4	Biuro Powiatowe ARiMR w Kluczborku ul. Waryńskiego 7	Dostawa Klimatyzatora typu split o mocy 5,0 kW(komplet) marka:		1				
Razem koszt dostawy klimatyzatorów								

Razem koszt dostawy klimatyzatorów

wartość netto zł, słownie:

Podatek VAT: %, zł, słownie:

Razem wartość brutto zł, słownie:

II. Koszt usługi montażu oraz demontażu klimatyzatorów

1	Biuro Powiatowe ARiMR w Oleśnie ul. Powstańców Śl.14 46-300 Olesno	Montaż Klimatyzatora typu split o mocy 3,5 kW (komplet) marka:		3				
2	Biuro Powiatowe ARiMR w Strzelcach Opolskich ul. 1 -go Maja 59	Montaż Klimatyzatora typu split o mocy 2,5 kW(komplet) marka:		1				
3	Biuro Powiatowe ARiMR w Strzelcach Opolskich ul. 1 -go Maja 59	Montaż Klimatyzatora typu split o mocy 5,0 kW(komplet)		1				



		marka:						
4	Biuro Powiatowe ARiMR w Kluczborku ul. Waryńskiego 7	Montaż Klimatyzatora typu split o mocy 5,0 kW(komplet) marka:		1				
5	Biuro Powiatowe ARiMR w Oleśnie ul. Powstańców Śl.14 46-300 Olesno	Koszt demontażu wraz z utylizacją klimatyzatora typu split. 1) Rotenso Sole o mocy 2,6 kW 2) Klimatyzator o mocy ok. 2.6 KW		2				
6	Biuro Powiatowe ARiMR w Strzelcach Opolskich ul. 1 -go Maja 59	Koszt demontażu wraz z utylizacją klimatyzatora typu split 1) Rotenso Sole o mocy 2,6 kW 2) Chigo CS51H3A- P94AH4 o mocy ok. 2.6 KW		2				
7	Biuro Powiatowe ARiMR w Kluczborku ul. Waryńskiego 7	Koszt demontażu wraz z utylizacją klimatyzatora typu split 1) ACSON		1				
Razem koszt usługi montażu oraz demontażu klimatyzatorów								

Razem usługa montażu oraz demontażu klimatyzatorów



wartość netto zł, słownie:

Podatek VAT: %, zł, słownie:

Razem wartość brutto zł, słownie:

III. Razem koszt ogółem – dostawa, montaż i demontażu klimatyzatorów (1+2=3).

wartość netto zł, słownie:

Podatek VAT: %, zł, słownie:

Razem wartość brutto zł, słownie:

1. Zarejestrowana nazwa i adres przedsiębiorstwa

.....

2. Numer telefonu i adres e-mail

.....

3. Numer NIP

.....

Ja (My) niżej podpisany(i): działając
w imieniu i na rzecz firmy

16. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie do 21 dni od dnia podpisania umowy.

17. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zaproszeniem do składania ofert oraz wzorem umowy nie wnosimy do niego zastrzeżeń.

18. Oświadczamy, że cena brutto formularza zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, które powinien uwzględnić Wykonawca oraz wszystkie inne dodatkowe koszty związane z montażem oraz demontażem klimatyzatorów.

19. Oświadczamy, że jesteśmy związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

20. Oferujemy 36 miesięcy gwarancji na zamontowane klimatyzatory. W przypadku wyboru oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

21. Oświadczamy, że dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień składania oferty.

22. Oświadczamy, że dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym do wykonywania zamówienia.

23. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.



24. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia.
25. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu *
26. Do oferty załączamy następujące dokumenty:
- 1)
 - 2)
 - 3)

.....
Data i podpis oferenta



**Uwaga: w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, wykonawca nie składa oświadczenia (należy wtedy usunąć treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie).*



Załącznik nr 2

Informacje o przetwarzaniu danych

W związku z treścią z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE.L. 2016.119.1 ze zm.), dalej: „RODO” Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II, 00-175 Warszawa. Z Administratorem można kontaktować się poprzez e-mail: info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora, wskazanych w pkt 1.

3. Dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (którego wartość netto jest niższa niż kwota 130 000 zł netto w związku z tym nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień Publicznych -tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 Pzp) oraz w celu zawarcia oraz wykonania umowy, na:

1) Dostawę, montaż, uruchomienie 6 sztuk fabrycznie nowych klimatyzatorów typu split w lokalizacji - Biuro Powiatowe ARiMR w Oleśnie ul. Powstańców Śl.14 (3 szt.o mocy 3,5 KW) oraz w lokalizacji - Biuro Powiatowe ARiMR w Strzelcach Opolskich ul. 1-go Maja 59 (1 szt. o mocy 2,5 KW + 1 szt. o mocy 5 KW) oraz w lokalizacji Biuro Powiatowe w Kluczborku ul. Waryńskiego 7(1 szt. o mocy).

2) Demontaż, utylizację 5 sztuk klimatyzatorów typu split w lokalizacji - Biuro Powiatowe ARiMR w Oleśnie ul. Powstańców Śl.14 (2 szt.) oraz w lokalizacji -Biuro Powiatowe ARiMR w Strzelcach Opolskich ul. 1-go Maja 59 (2 szt.) oraz w lokalizacji Biuro Powiatowe w Kluczborku ul. Waryńskiego 7 1 szt. . (zapytanie ofertowe znak sprawy BOR08.230513.2023.PD)

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

1) organy kontrolne,

2) osoby lub podmioty, którym Administrator udzieli informacji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 poz. 902),

3) podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

4) podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na mocy zawartych innych, umów, m. in. dostawcy IT

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres 5 lat, na potrzeby archiwizacji.

6. W odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany(art.22 RODO)

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych.

8. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt 3 powyżej.

W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy Pani/Pana udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Podanie danych osobowych jest warunkiem ważności oferty i ewentualnego zawarcia umowy.



Załącznik nr 3 – Oświadczenie zrealizowania obowiązku informacyjnego RODO

.....
(Dane Oferenta)

OŚWIADCZENIE
W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH
PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO

Niniejszym oświadczam, iż wypełniłam/em/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałam/em/liśmy w celu przedłożenia oferty w ramach ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*.

Miejscowość dnia r.

.....
(pieczęć i podpis osoby/ów uprawnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta lub czytelny podpis w przypadku osób fizycznych)

**W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art.13 ust.4 lub art.14 ust.5 RODO, treści oświadczenia wykonawca nie składa.*



Załącznik nr 4

.....

Miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego nie zachodzi w stosunku do nas żadna z okoliczności poniżej wskazanych i nie podlegamy wykluczeniu z udziału w niniejszym postępowaniu ani zakazowi udzielania zamówień:

1) Wykonawcy wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1605);

2) Wykonawcy, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w ww. rozporządzeniach nr 765/2006 i 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę, rozstrzygającej o zastosowaniu wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1605);

3) Wykonawcy, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w ww. rozporządzeniach 765/2006 i 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605).

.....
Data podpis oferenta

Tabela nr 1 lokalizacja klimatyzatorów: przeznaczonych do demontażu- niesprawnych urządzeń oraz montażu nowych jednostek chłodzących

Lp	Biuro	adres	Nr pokoju	Kubatura [m3]	Ilość osób w pokoju	Ilość urządzeń w pomieszczeniu do montażu	Kondygnacja	Umiejscowienie okien względem kierunku geograficznego	Sposób podłączenia do sieci elektrycznej klimatyzatora	Ilość urządzeń do demontażu wraz utylizacją
1	Biuro Powiatowe ARiMR w Oleśnie	ul. Powstańców Śl.14 46-300 Olesno	12	42,63	3	1	1	Zachód i północ	gniazdko	1
2	Biuro Powiatowe ARiMR w Oleśnie	ul. Powstańców Śl.14	11	66,99	3	1	1	zachód	gniazdko	1
3	Biuro Powiatowe ARiMR w Oleśnie	ul. Powstańców Śl.14	18	36,54	2	1	1	wschód	gniazdko	0
4	Biuro Powiatowe ARiMR w Strzelcach Opolskich	ul. 1-go Maja 59	SOK	115,45	2 + petenci	1	parter	wschód	Zasilanie prowadzone jest w korytku – zalecana wizja na miejscu	1
5	Biuro Powiatowe ARiMR w Strzelcach Opolskich	ul. 1-go Maja 59	8	25,20	2	1	parter	wschód	gniazdko	1
6	Biuro Powiatowe ARiMR w Kluczborku	ul. Waryńskiego 7, 46-200 Kluczbork	Sala konferencyjna	109	2	1	parter	wschód	gniazdko	1
6	Razem ilość klimatyzatorów (jednostek wewnętrznych i zewnętrznych) do montażu					6	Razem ilość klimatyzatorów (jednostek wewnętrznych i zewnętrznych) do demontażu i utylizacji			5

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego jest:

1. Dostawa, montaż, uruchomienie 6 sztuk fabrycznie nowych klimatyzatorów typu split w lokalizacji - Biuro Powiatowe ARiMR w Oleśnie ul. Powstańców Śl.14 (3 szt. o mocy 3,5 KW) oraz w lokalizacji - Biuro Powiatowe ARiMR w Strzelcach Opolskich ul. 1-go Maja 59 (1 szt. o mocy 2,5 kW +1 szt. o mocy 5 kW.) oraz w lokalizacji Biuro Powiatowe ARiMR w Kluczborku ul. Waryńskiego 7 (1 szt. o mocy 5 KW).
2. Demontaż, utylizacja 5 sztuk klimatyzatorów typu split w lokalizacji - Biuro Powiatowe ARiMR w Oleśnie ul. Powstańców Śl.14 (2 szt.) oraz w lokalizacji -Biuro Powiatowe ARiMR w Strzelcach Opolskich ul. 1-go Maja 59 (2 szt.) Biuro Powiatowe ARiMR w Kluczborku ul. Waryńskiego 7 (1 szt.)

I. Warunki wykonania montażu i demontażu :

1. Szczegóły umiejscowienie klimatyzatorów zawiera **tabela nr 1**, Ponadto Zamawiający podaje poniższe szczegóły:

Lokalizacja Biuro Powiatowe ARiMR w Oleśnie ul. Powstańców Śl.14

- a) **Pomieszczenie nr 12 - I piętro-** zamontowana jednostka zewnętrzna umieszczona na elewacji od strony północnej - usytuowanie nowego klimatyzatora (jednostka zewnętrzna oraz wewnętrzna) bez zmian w stosunku do istniejącego stanu.
- b) **Pomieszczenie nr 11 - I piętro-** zamontowana jednostka zewnętrzna umieszczona na elewacji od strony zachodniej - usytuowanie nowego klimatyzatora (jednostka zewnętrzna oraz wewnętrzna) bez zmian w stosunku do istniejącego stanu.
- c) **Pomieszczenie nr 18 - I piętro-** usytuowanie nowego klimatyzatora (jednostka zewnętrzna na elewacji od strony wschodniej oraz wewnętrzna - umiejscowić nad drzwiami w pomieszczeniu).

Lokalizacja Biuro Powiatowe ARiMR w Strzelcach Opolskich ul. 1-go Maja 59

- a) **Pomieszczenie - Sala Obsługi Klienta parter** - zamontowana jednostka zewnętrzna umieszczona na elewacji od strony zachodniej - usytuowanie nowego klimatyzatora (jednostka zewnętrzna oraz wewnętrzna) bez zmian w stosunku do istniejącego stanu.
- b) **Pomieszczenie nr 8 parter-** zamontowana jednostka zewnętrzna umieszczona na elewacji od strony zachodniej - usytuowanie nowego klimatyzatora (jednostka zewnętrzna oraz wewnętrzna) bez zmian w stosunku do istniejącego stanu.

Lokalizacja Biuro Powiatowe ARiMR w Kluczborku ul. Waryńskiego 7

- a) **Pomieszczenie - Sala szkoleniowa parter** - zamontowana jednostka zewnętrzna umieszczona na elewacji od strony wschodniej - usytuowanie nowego klimatyzatora (jednostka zewnętrzna oraz wewnętrzna) bez zmian w stosunku do istniejącego stanu.

Przy demontażu urządzeń klimatyzacyjnych należy zachować wszystkie wymagane przepisami warunki dotyczące obchodzenia się z substancjami zubożającymi warstwę ozonową (ustawa F - gazowa).

II. Wymagania dotyczące wykonania robót

Wszystkie materiały, elementy i urządzenia stosowane do wykonania instalacji powinny spełniać wymagania Polskich Norm, a w razie ich braku – posiadać decyzje dopuszczające do stosowania w budownictwie na terenie Unii Europejskiej (CE). Wyroby budowlane powinny odpowiadać, co do ich jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. Jakość materiałów i elementów powinna być potwierdzona odpowiednimi dowodami. Normy, certyfikaty, aprobaty: Deklaracja Zgodności CE, Atesty PZH. Wszystkie powstałe uszkodzenia należy usunąć, pomieszczenia i elewacje doprowadzić do stanu pierwotnego (farba emulsyjna – kolor biały – RAL9010).

III. Montaż urządzeń

Wszystkie elementy urządzenia winny zostać dostarczone na miejsce montażu w fabrycznych opakowaniach. Jednostkę zewnętrzną należy montować zgodnie z dokumentacjami techniczno – ruchowymi dostarczonymi przez producenta urządzeń. Sprężarki, wentylatory, zbiorniki oraz silniki elektryczne urządzeń powinny mieć trwale przymocowaną tabliczkę znamionową określającą:

- nazwę producenta,
- charakterystykę techniczną urządzenia,
- numer wyrobu i datę produkcji,
- znak kontroli technicznej.

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić ich stan techniczny po transporcie i magazynowaniu oraz przygotowaniu miejsc ustawienia jednostek.

Przy montażu należy:

- zachować wymagane odległości od ścian oraz pozostałych urządzeń,
- zapewnić stały, łatwy dostęp do włączów, otworów rewizyjnych itp.

Montaż rurociągów.

Przewody w instalacji z czynnikiem chłodniczym należy prowadzić w korytkach maskujących na ścianach. Nie wolno używać rur pękniętych. Przejścia przewodów przez stropy i ściany konstrukcyjne w tulejach ochronnych. Tuleje ochronne powinny wystawać po ok. 2 cm z każdej strony przegrody. Przestrzeń między przewodem a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym, nie działającym korozyjnie na rurę. W tulei ochronnej nie może być żadnych połączeń rury.

Instalacje odprowadzające skropliny.

Rury w instalacji odprowadzającej skropliny łączyć przez zgrzewanie lub klejenie (na kielichach), prowadząc je wzdłuż ścian ze spadkiem minimalnym 0,5% w kierunku wylotu. Roboty montażowe izolacji rurociągów wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi. Podłączenie jednostek zewnętrznych do instalacji należy wykonać po przeprowadzeniu prób jej szczelności.

Instalacja elektryczna

W przypadku zasilania z gniazdka lub tablicy rozdzielczej przewód elektryczny prowadzić w korytkach maskujących na ścianie.

IV. Urządzenia nowe winny spełniać poniższe warunki:

1. wyposażone w antybakteryjny filtr powietrza,
2. funkcja chłodzenie, grzania,
3. poziom natężenia dźwięku jednostki wewnętrznej od **22 dB** na najniższym biegu do **40 dB** na najwyższym biegu,
4. funkcja Autodiagnozowanie,
5. funkcja Auto –Restart,
6. antykorozyjna powłoka wymiennika ciepła jednostki zewnętrznej,
7. klasa energetyczna , chłodzenie A++, grzanie A+,
8. ekologiczny czynnik chłodniczy R32,
9. urządzenia powinny posiadać ruchome kierownice strumienia powietrza, opcję „Swing Mode” oraz możliwość zatrzymania kierownic w wybranym położeniu, łatwą obsługę wszystkich parametrów pracy za pomocą dołączonego bezprzewodowego pilota z bateriami,
10. urządzenia dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach biurowych,
11. zaproponowane urządzenia winny być objęte co najmniej **36** miesięczną gwarancją producenta,
12. urządzenie wewnętrzne naścienne - panel w kolorze białym

Do odbioru końcowego należy przedstawić następujące dokumenty:

1. **kartę gwarancyjną nowego klimatyzatora,**
2. **instrukcję obsługi zamontowanego klimatyzatora w języku polskim.**

