



Lubin, dnia 19 kwietnia 2024 roku

**KOMUNIKAT NR 22/2024 DLA KONSUMENTÓW  
W SPRAWIE OCENY JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
Z WODOCIĄGU SIECIOWEGO ŚCINAWA**

Uwaga odbiorcy wody wodociągowej na terenie miejscowości **Ścinawa**,  
województwo dolnośląskie!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie, działając na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.), § 26 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

zawiadamia konsumentów wody wodociągowej z ww. miejscowości,  
iż na podstawie analiz sprawozdań z badań wody, pobranej w dniu 16.04.2024 r.

stwierdził,

**ZMIANĘ JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI POD WZGLĘDEM  
FIZYKOCHEMICZNYM Z WODOCIĄGU SIECIOWEGO ŚCINAWA**

Woda w badanym zakresie, pod względem fizykochemicznym nie spełnia wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) z uwagi na przekroczenie:

— wartości parametrycznej manganu.


**Sprawozdania z badań mikrobiologicznych wody w badanym zakresie spełniają wymogi ww. rozporządzenia.**

Na podstawie opracowań WHO i NIZP PZH – PIB, woda może być wykorzystywana do celów spożywczych i gospodarczych. Zwiększona ilość manganu nie ma negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, może jednak powodować powstawanie niepożądanych osadów i wywierać negatywny wpływ na wskaźniki organoleptyczne wody, powodując wzrost jej barwy, mętności, smaku i zapachu oraz brudzenie urządzeń sanitarnych i prania.

Zarządca wodociągu Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie Sp. z o.o. został zobligowany do podjęcia działań naprawczych mających na celu poprawę jakości wody.

Niniejszy komunikat zmienia komunikat PPIS w Lubinie nr 21/2024 z dnia 22 stycznia 2024 roku dla konsumentów w sprawie oceny przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu sieciowym Ścinawa.

Na podstawie § 26 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie po zmianie sytuacji związanej z jakością wody dostarczanej przez wodociąg bezzwłocznie wydaje komunikat o zmianie jakości wody.



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W LUBINIE  
*Danuta Karola Świątek*  
mgr Danuta Karola Świątek