



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W WEJHEROWIE**

Wejherowo, dnia 11.10.2024r.

HS.9022.1.485.2024.AZ.2

KOMUNIKAT NR 26/2024

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie
o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Lewino (gm. Linia)
zaoptrującego miejscowości Lewino i Lewinko**

Na podstawie otrzymanego w dniu 11.10.2024r. sprawozdania z badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej do analiz laboratoryjnych w dniu 09.10.2024r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza warunkową przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Lewino ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne tj. obecność bakterii grupy coli do 10 jtk w 100 ml przy jednoczesnym wykluczeniu parametru Escherichia coli i enterokoki.

Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu

- **Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń,**
- **Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia,**
- **Woda bez przegotowania może być stosowana jedynie do codziennej higieny osobistej, prania odzieży, prac porządkowych i splukiwania toalet.**

Trwają prace mające na celu przywrócenie właściwej jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Otrzymują:

I. Jako strony w sprawie (za dowodem doręczenia):

1. Wójt Gminy Linia
ul. Turystyczna 13, 84-223 Linia
2. a/a